

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年4月19日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年4月19日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【固体廃棄物貯蔵庫8号棟における火災感知器の誤発報について】 固体廃棄物貯蔵庫8号棟の火災感知器が発報した。 現場を確認した結果、煙、発煙がないことから誤発報であることが判明した。	GⅢ