

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年8月9日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年8月9日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【雑固体廃棄物焼却設備の排ガス送風機風量調整装置の操作油圧低下について】 雑固体廃棄物焼却設備の排ガス送風機風量調整装置の開閉試験において、風量調整装置の操作油圧が通常運転時より低いことを確認。 なお、開閉機能に影響はない。 今後、点検・調整予定。	GⅢ