

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年8月17日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年8月17日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【5号機非常用ディーゼル発電機(B)排気温度計デジタル表示の不具合について】 5号機非常用ディーゼル発電機(B)排気温度計のデジタル値が表示しない不具合があり、調査の結果、計器側に異常を確認。 なお、発電機の機能に影響なし。今後、計器点検を予定。	GⅢ