

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年9月20日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年9月20日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード
1	【1号機デジタルレコーダ用無停電電源装置の故障について】 免震重要棟集中監視室にてデジタルレコーダ切断警報が発生。現場の無停電電源装置の故障を確認。 無停電電源装置の回路をバイパスして給電し、各パラメータは監視可能。 今後、無停電電源装置を交換予定。	GIII