

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2018年11月9日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2018年11月9日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

| 番号 | 不適合内容 | グレード |
|----|---|------|
| 1 | 【雑固体廃棄物焼却設備二次燃焼器目皿部の焼却灰堆積について】 雑固体廃棄物焼却設備二次燃焼器底部目皿に焼却灰の堆積を確認。 今後、点検を行う。 | GⅢ |
| 2 | 【小型携帯用電圧計の精度不良について】 小型携帯用電圧計の精度不良を確認。 なお、当該電圧計の使用実績は無く、今後の使用予定も無い。 | GⅢ |
| 3 | 【3号機燃料取扱設備クレーンの動作不良について】 3号機燃料取扱設備の安全点検において、クレーンの動作不良が発生。 原因調査中。 | GⅢ |