

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年1月17日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年1月17日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【5号機消火用水配管内圧力調整用ポンプの圧力計指示不良について】 5号機消火用水配管内の実際の圧力に比べ、消火用水圧力調整用ポンプの圧力計指示値が低く指示。 今後、点検・修理予定。	GⅢ	1月13日