

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年1月30日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年1月30日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【作業班長認定資格の更新忘れについて】 業務委託員2名において、発電所認定資格である作業班長資格の有効期限切れを確認。 更新手続きを実施予定。	GⅢ	1月24日
2	【6号機プロセス計算機監視サーバ2系の停止・起動の頻発について】 待機中の6号機プロセス計算機監視サーバ2系において、停止と起動の繰り返し事象が発生。 なお、監視サーバ1系は正常状態であり、監視機能に影響はなし。 今後、原因を調査し、対応検討。	GⅢ	1月24日