

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2018年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年3月8日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年3月8日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【3号機燃料取扱設備クレーン主巻トオリからの作動液漏えいについて】 3号機燃料取扱設備の操作中、クレーン主巻トオリから作動液の漏えいを確認。 修理を実施。	GⅢ	3月4日
2	【汚染物品の管理区域外への搬出手続きについて】 汚染した電工用ナイフを管理区域外へ搬出する手続きを実施。 ※汚染物品の管理区域外への搬出は禁止されている。	GⅢ	3月5日