

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2019年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年4月16日(火)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年4月16日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【雑固体廃棄物焼却設備における「ドラム缶A灰レベル高高」警報発報について】 雑固体廃棄物焼却設備における「ドラム缶A灰レベル高高」警報の発報を確認。 原因調査予定。	GⅢ	4月12日
2	【2号機 遠隔操作重機クローラ一部からの作動液もれについて】 2号機遠隔操作重機の使用前点検時に、クローラ一部より作動液のもれを確認。 当該クローラ一部を修理予定。	GⅢ	4月11日