

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2019年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年6月13日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年6月13日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【1号機ミスト散水設備空気圧縮機の不具合について】 1号機ミスト散水設備の空気圧縮機(A)系に異常警報が発生し、空気圧縮機(A)系および(C)系の停止を確認。空気圧縮機(A)(C)系について、停止した原因を調査後、修理予定。	G II	6月8日