

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2019年度 パフォーマンス向上会議情報(2019年6月21日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年6月21日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【構内コンテナハウスの防護マスク洗浄水製造装置(B)からの水漏れについて】 構内コンテナハウスの防護マスク洗浄水製造装置(B)から水漏れを確認。 当該装置停止後、水漏れ停止を確認。現在、製造装置(A)運転中のため、支障なし。 原因調査および点検・修理予定。	GⅢ	6月17日