

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2020年度 パフォーマンス向上会議情報(2020年5月8日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年5月8日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【雑固体廃棄物焼却設備の軽油供給ポンプ(A)用電動機ファンカバーの腐食について】 雑固体廃棄物焼却設備の軽油供給ポンプ(A)用電動機のファンカバーに腐食を確認。 当該ファンカバーを補修予定。 なお、軽油供給ポンプ(A)の運転には支障なし。	GⅢ	4月28日