

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2020年度 パフォーマンス向上会議情報(2020年7月1日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年7月1日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【6号機 計装用空気系仮設除湿器の運転表示灯の不点灯について】 計装用空気系の本設除湿器点検時に、代用として設置した仮設除湿器へ切替え動作確認を行なったところ、仮設除湿器の「除湿」運転表示灯の不点灯を確認。 仮設除湿器への切替えを中止し、調査した結果、運転表示灯用補助継電器の接点の導通不良と推定。 仮設除湿器の「除湿」運転表示灯は不点灯であるが、除湿器内圧力を確認することで運転状態(除湿、または再生)を確認でき、運転に支障がないことから、仮設除湿器へ切替え、本設除湿器の点検を実施する。 本設除湿器の点検終了後に補助継電器を交換予定。</p>	GⅢ	6月25日