

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2020年度 パフォーマンス向上会議情報(2020年12月16日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2020年12月16日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【定例試験結果報告書の報告未実施について】 グループマネージャーが定例試験結果報告書※の上覧がないことに気づき、グループメンバーに定例試験結果報告書の確認を指示。 過去の報告書も確認したところ、2019年5月から2020年10月までの報告書について上覧の印がないことより、グループマネージャー以上に報告が未実施であることを確認。 今後、他の書類についても報告未実施がないか調査するとともに、原因調査および再発防止対策を検討。</p> <p>※定例試験結果報告書: 当直員が実施する定例試験結果をまとめた報告書。実施計画で定める記録には該当しない。</p>	G II	12月11日