

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2021年1月6日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日	備考
1	<p>【共用プール建屋シャワードレン受タンク※(A)のドレン入口弁の動作不良について】 当直員が共用プール建屋シャワードレン受タンク(B)から受タンク(A)への切替え操作を行なったところ、受タンク(A)のドレン入口弁が全開にならず、「入口弁異常」警報が発生。 確認した結果、受タンク(A)のドレン入口弁を操作スイッチにて全開操作したが、全開にならず、弁を打振したところ全開となった。また、全閉操作時には全閉するものの、作動時に異音があることから、錆等による弁の固着と推定。 現在、当該弁は全開しており、運転に影響なし。 今後、点検・修理予定。</p> <p>※シャワードレン受タンク:放射線管理区域内作業後に使用できるシャワー設備のシャワードレン水を受け入れるタンクであるが、現在、シャワー設備は撤去されており、建屋内に流入する地下水ドレンを受け入れている。また、受け入れた地下水ドレンは、高温焼却炉建屋に移送され滞留水として処理される。</p>	G III	12月29日	誤記訂正 2021.1.20 (正)打振 (誤)打診