

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2022年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年3月2日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年3月2日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【新事務本館屋外空調機の冷媒漏えいについて】 協力企業作業員が新事務本館の屋外空調機を点検したところ、空調機3台について冷媒の全量漏えいを確認。 今後、原因を調査し修理を実施する。 なお、冷媒漏えいについては、福島県相双地方振興局へ報告済み。	GⅢ	2月28日