

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2022年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年3月27日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年3月27日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【当社ホームページの公開データ備考欄の記載事項誤りについて】</p> <p>社外機関より、福島第一原子力発電所構内の水の分析結果について、当社ホームページの公開データ備考欄のアクションレベル値(※)の超過に関する記載事項に誤りがあると連絡があった。</p> <p>当社社員が当該の報告書を確認したところ、2023年2月22日採取の1号機RCW系統水の分析結果について、アクションレベル値を超過していない分析項目を、アクションレベル値が超過したと記載していた。</p> <p>原因は、分析結果が赤字で出力されていたため、確認者がアクションレベル値を超えていると思い込み、備考欄に記載してしまったと推定。</p> <p>当社ホームページの当該公開備考欄は修正済み。</p> <p>今後、原因調査および再発防止対策を検討。</p> <p>※ アクションレベル値:何らかの行動(原因調査および通常水質へ復旧させる等)を実施する判断値。</p>	GⅢ	3月22日