

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年4月24日(月)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年4月24日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【土捨場南造成エリアの休憩所内エアコンからの冷媒漏えいについて】 2022年12月に協力企業作業員が、土捨場南造成エリアの休憩所一部撤去に伴い、撤去するエアコンの冷媒回収を行ったところ、3台のうち2台について充填した量の冷媒が回収出来なかったことから冷媒が漏えいしていたことを確認。 なお、冷媒漏えいについては、福島県相双地方振興局へ報告予定。	GⅢ	4月18日