

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年5月12日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年5月12日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【非携行品の搬出手続き不備について】 当社社員が管理対象区域内での作業で使用した巻き尺の搬出に際し、入退域管理棟汚染検査所携行品モニタで汚染検査をしたところ、汚染が確認された。 原因は、管理対象区域内で使用している車に保管していた当該巻き尺を、携行品として搬出しようとしてしまったもの。 汚染が確認された当該巻き尺は、汚染飛沫防止処置を講じた上で管理対象区域内の倉庫へ保管し、管理対象区域外への搬出はなし。 今後、原因の深掘りと再発防止対策を検討。</p>	GⅢ	5月8日