

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年5月19日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年5月19日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【消防車車庫の生活排水処理用浄化槽の設置状況における助言・指導について】 2023年1月24日に福島県浄化槽協会が実施した、消防車車庫の生活排水処理用浄化槽の法定検査の検査結果について、5月16日に福島県から委譲されている大熊町より浄化槽内の水温低下防止対策や機能低下に対する改善が必要であると助言・指導を受けた。 当該浄化槽について、対策工事を実施する。 また、工事完了後に大熊町へ改善報告書を提出予定。	GⅢ	5月16日