

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年6月28日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年6月28日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【雑固体廃棄物処理建屋制御室内の監視用パソコンの不具合について】 協力企業作業員が、雑固体廃棄物処理建屋の制御室にて、監視カメラ用モニタ3台の内1台の画面が表示されていないことを確認。 調査の結果、表示機能に異常はなく、モニタ用のパソコン本体の異常と推定。 なお、制御室には他の2台の監視カメラ用モニタで、監視可能であることから、監視に影響なし。 今後、当該パソコンを交換予定。	GⅢ	6月26日
2	【事務本館2階休憩所用エアコンの冷媒漏えいについて】 協力企業作業員が、事務本館2階休憩所において、エアコンの不具合を確認。 調査の結果、冷媒漏えいと判断。 今後、当該エアコンの修理および冷媒の再充填を実施予定。 なお、冷媒漏えいについては、福島県相双地方振興局へ報告済。	GⅢ	6月26日