

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年8月3日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年8月3日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【所内共通ディーゼル発電機(B)の清水ラインドレン弁のシート漏えいについて】 当社運転員が、所内共通ディーゼル発電機(B)の清水ラインの水張りを実施したところ、4つのドレン弁からのシート漏えいを確認。 その後、当該弁の点検のため、清水ラインの水抜きを実施し、漏えい停止を確認。 今後、当該弁を分解点検予定。	GⅢ	8月1日