

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年9月13日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年9月13日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【5号機常用系空調設備の冷却器(13A)圧縮機(B)の冷媒漏えいについて】 協力企業作業員が、5号機常用系空調設備の冷却器(13A)圧縮機(B)の点検において冷媒回収作業を行ったところ、充填した量の冷媒が回収出来なかったことから冷媒が漏えいしていたことを確認。 今後、5号機常用系空調設備の冷却器(13A)圧縮機(B)の冷媒漏えい箇所の特定および修理を行う。 なお、常用系空調設備については、予備機があることから、設備への影響はない。 また、冷媒漏えいについては、福島県相双地方振興局へ報告済み。</p>	GⅢ	9月7日