

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年10月25日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年10月25日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【3号機燃料取扱設備の作動流体供給ポンプの動作不良について】 当社社員が、3号機燃料取扱設備の点検において、作動流体供給ポンプを起動した際、警報の発生もなく停止することを確認。 今後、原因調査、修理を実施する。 なお、3号機の使用済み燃料は、燃料プールから全数取り出し済み。	GⅢ	10月19日