

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年11月30日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年11月30日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【キャスク保管庫電気品室のエアコンからの冷媒漏えいについて】 協力企業作業員が、キャスク保管庫電気品室のエアコン4台から冷媒回収作業を実施したところ、その内3台から規定量の冷媒が回収できないため、冷媒漏えいと判断。 機器に目立った損傷は無いため、原因は経年劣化によるものと推定。 なお、キャスク保管庫電気品室は、現在、使用していないことから、当該エアコンも使用しないため、撤去時期を検討。 冷媒の漏えいについては、福島県相双地方振興局へ報告済み。</p>	GⅢ	11月27日