

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2024年6月21日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年6月21日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【大型特殊車両搬出における当社の測定未実施について】 協力企業作業員が、大型特殊車両の搬出において、協力企業による測定によりスクリーニング基準を下回ることを確認し搬出した後、当社による測定が未実施であることを確認。 当社社員が、当日のうちに発電所敷地内に停車している当該車両の測定を実施し、スクリーニング基準を下回ることを確認。 今後、原因を調査し、再発防止対策を検討。	G II	6月18日