

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2024年7月3日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年7月3日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【実施計画における免震重要棟電源構成の記載と現場設備の状態との不整合について】 当社社員が、免震重要棟電源の電源構成について、実施計画における記載と現場設備の状態との不整合を確認。 なお、現状の現場設備の状態で、免震免震重要棟に求められる機能は、維持できることを確認。 今後、現場設備と整合するように実施計画の変更申請を実施予定。	GⅢ	6月28日