

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年1月9日(木)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年1月9日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【富岡消防署立入検査における指摘について】 2024年12月18日に富岡消防署の立入検査が行われ、新事務本館内執務エリアに設置されたパーティションの一部により、屋内消火栓表示灯の視認障害ならびに有効放水距離が取れないため、是正するよう指摘を受けた。今後、指摘されたパーティションを移動予定。	G II	12月27日