

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年3月14日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年3月14日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【クレーン荷重試験時における試験用重りの荷崩れについて】 協力企業作業員がセシウム吸着塔一時保管施設のクレーン定期点検において、荷重試験を実施していたところ試験用の重りが片吊りとなり崩れた。 なお、負傷者やセシウム吸着塔に損傷は発生していない。 今後、原因を調査し再発防止対策を検討。	GⅢ	3月11日