

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年4月8日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【フォークリフト荷揚げ作業における吊り治具の転倒について】 協力企業作業員が、1号機原子炉建屋北側に仮置きしていた、架台に固定した吊り治具2台を移動させるため、フォークリフトにて1台目の吊り治具の荷揚げを実施。 その際、架台の一部が隣に仮置きしていた吊り具の架台に干渉し、隣の吊り治具が架台ごと倒れ、近接するサブドレン設備のカバーに接触、カバーが変形した。 現場確認の結果、サブドレン設備に異常が無いことを確認。 また、吊り治具にも異常が無いことを確認。 今後、原因を調査し、再発防止対策を検討。	GⅢ	4月5日