

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年4月10日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【地下貯水槽(i)水位計指示不良について】 当社運転員が、免震重要棟集中監視室の監視盤において、地下貯水槽(i)の水位計の指示が徐々に低下していることを確認。 至近の現場確認にて水位に変化がないことから当該水位計の故障と判断。 今後、当該水位計の交換を実施予定。 なお、地下貯水槽については、全ての水抜きが完了しており運用を停止している。	GⅢ	4月9日