

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年6月20日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【電気機器類保管倉庫の消防設備電源が「切」となっていたことについて】 協力企業作業員が、電気機器類保管倉庫の消防設備点検を実施した際、当該倉庫の火災報知器及び二酸化炭素消火設備の電源が「切」となっていることを確認。 当該電源が「入」となっていることを最後に確認したのは、2025年5月25日の電気機器類保管倉庫内の保管物品整理作業を実施した際であるが、その後、いつ電源が「切」となったかは不明。 当該電源を「入」にすると共に、「操作禁止」の表示を実施。 今後、再発防止対策を検討。	G II	6月19日
2	【4月分ホームページ公開データにおける測定結果の記載誤りについて】 当社社員が、5月分の公開データを作成していたところ、4月分のホームページ公開データの構内表面汚染密度測定結果の記載に内容誤りがあることを確認。 原因は、4月に測定結果記録を打ち出すシステムの変更を実施した際、ホームページ公開データにシステム変更を反映していなかったことと推定。 なお、その他の公開データについては、同様の誤りが無いことを確認。 ホームページ公開データの構内表面汚染密度測定結果について、訂正を行う。 今後、再発防止対策を検討。	G III	6月16日