

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年7月9日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【サブドレンサンプルタンク(K)水位計の故障について】 当社運転員が、免震重要棟集中監視室の監視盤において、サブドレンサンプルタンク(K)の水位計指示不良を示す警報の発生を確認。 現場確認の結果、当該タンク廻りにおける漏えいはないこと、および当該水位計を初期状態にするも水位計の指示が復帰しないことから故障と判断。 当該水位計を交換し、水位計の指示が復帰したことを確認。	GⅢ	7月6日