

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年12月23日(火)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年12月23日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【巡回点検用の鍵紛失について】 当社運転員が、運用補助共用施設の巡回点検を終了し、装備交換所内にて装備交換を終えて退域する際に、巡回点検用の鍵が無いことを確認。 鍵交換完了までの暫定対策として、当該鍵で解錠可能な箇所の開閉管理を行うとともに、巡回点検の都度、施錠状態の確認を実施する。 今後、再発防止対策について検討。</p>	GIII	12月19日