

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2026年2月18日(水)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年2月18日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【富岡消防署立入検査における指摘について】 富岡消防署立入検査において、固体廃棄物貯蔵庫第1棟内に設置されている消防用設備について、東日本大震災の影響により設備が停止し、使用できない状態となっているため、改修するよう指摘を受けた。 今後、当該設備については是正を実施予定。	G II	2月6日
2	【富岡消防署立入検査における指摘について】 富岡消防署立入検査において、固体廃棄物貯蔵庫第1棟の東側避難口扉について、固着により開放ができない状態であることから、改善するよう指摘を受けた。 当該扉は錆による固着であり、開放できるよう処置を実施。 今後、当該扉の修理を実施予定。	G II	2月6日
3	【富岡消防署立入検査における指摘について】 富岡消防署立入検査において、固体廃棄物貯蔵庫第1棟内の東側エリアについて、保管している大型固体廃棄物により、避難経路が確保されていないことから、改善するよう指摘を受けた。 今後、避難経路確保の是正を実施予定。	G II	2月6日