

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2026年3月5日(木)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年3月5日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【所内共通ディーゼル発電機(B)清水冷却器漏えい検出管からの水の滴下について】 当社社員が、所内共通ディーゼル発電機(B)の点検において、清水冷却器漏えい検出管からの水の滴下を確認。当該検出管の下に水の受けを設置済。 滴下した水は清水であり汚染はない。 なお、所内共通ディーゼル発電機(A)は運転可能であり予備電源の確保に影響なし。 今後、清水冷却器の分解点検を実施予定。	GⅢ	3月2日