

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所  
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2026年3月25日(水)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年3月25日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【企業センター(B)棟休憩所一般服出入口からG装備での入室について】 協力企業作業員が、G装備で現場へ向かう途中、保護メガネを所持していない事に気づき、保護メガネが配備されている企業センター(B)棟へ向かったが、一般服出入口からG装備で入室してしまい、休憩所の管理員に指摘を受けた。 企業センター(B)棟休憩所の管理員により、協力企業作業員が誤って入室してしまったエリアをふき取り後、線量測定を実施し汚染がないことを確認。 今後、再発防止対策を検討。	GⅢ	3月19日