

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年7月10日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【免震重要棟におけるキャリーケースの不適切な運搬について】 協力企業作業員が免震重要棟前駐車場から免震重要棟を経由し1－4号出入管理所内への運搬作業において、運搬物品であるキャスター付きキャリーケースを汚染している可能性がある屋外の地面に接触させた状態でキャリーケースを引きながら屋外から屋内に不適切に運搬。 キャリーケースのキャスターが汚染している可能性がある状態で屋内移動を行っており、移動した範囲は免震重要棟入口から1－4号出入管理所内までの約30mである。 なお、当該箇所について、汚染確認を実施し汚染無しを確認済。 今後、放射線防護上の運用・ルール等の再教育を行うとともに再発防止対策を実施予定。	GⅢ	7月7日