

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2026年8月7日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	CAQ 影響度	発見日
1	【伐採木一時保管エリア付近の交差点における架空線切断について】 協力企業作業員が、トラックで金属瓦礫を運搬していたところ、荷台を上げたまま発進し、架空線5本を切断した。 架空線断線箇所については、養生を実施。 今後、原因調査及び対応を検討する。 なお、切断発生時点でプラントデータ、モニタリング関係ほか問題ないことを確認。	CAQ低	8月4日