東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所
2026年度　パフォーマンス向上会議情報（2026年11月6日（金）分）

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、
発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。
当発電所では、社内の会議体（パフォーマンス向上会議）において「不適合」と判定したすべての事案を
本ホームページで公表しています。

2026年11月6日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	CAQ 影響度	発見日
1	【雑固体廃棄物焼却設備（A)における 自動倉庫（A）クレーンの不具合について】 当社運転員が、雑固体廃棄物焼却設備（A）において廃棄物投入用自動倉庫（A)のクレーンに異常を示す警報が発生し停止したことを確認。 現場調査の結果、クレーンの停止位置を検出するセンサの取り付け位置が摩耗によりずれていることを確認。 廃棄物の投入が出来ないことから、雑固体廃棄物焼却設備（A)の運転を停止。 今後、修理を行う。	CAQ低	10月30日