

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果(2015年1月1日～1月31日)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンク 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ
1月1日	8,450	1550	8,530	1470	8,550	1450	10,000	0	9,980	20	9,980	20	9,990	10
1月2日	8,400	1600	8,460	1540	8,520	1480	10,000	0	9,960	40	9,960	40	9,970	30
1月3日	8,350	1650	8,460	1540	8,510	1490	10,000	0	9,960	40	9,950	50	9,960	40
1月4日	8,350	1650	8,430	1570	8,480	1520	10,000	0	9,960	40	9,950	50	9,970	30
1月5日	8,350	1650	8,390	1610	8,470	1530	10,000	0	9,960	40	9,940	60	9,970	30
1月6日	8,350	1650	8,420	1580	8,490	1510	10,000	0	9,980	20	9,980	20	9,990	10
1月7日	8,350	1650	8,430	1570	8,490	1510	10,000	0	9,970	30	9,970	30	9,980	20
1月8日	8,350	1650	8,350	1650	8,380	1620	10,000	0	9,960	40	9,950	50	9,960	40
1月9日	8,350	1650	8,370	1630	8,450	1550	9,950	50	9,950	50	9,950	50	9,950	50
1月10日	8,300	1700	8,350	1650	8,440	1560	9,950	50	9,960	40	9,960	40	9,960	40
1月11日	8,300	1700	8,260	1740	8,340	1660	9,950	50	9,940	60	9,940	60	9,950	50
1月12日	8,300	1700	8,270	1730	8,370	1630	9,950	50	9,940	60	9,950	50	9,940	60
1月13日	8,250	1750	8,310	1690	8,400	1600	9,900	100	9,920	80	9,920	80	9,920	80
1月14日	8,250	1750	8,280	1720	8,390	1610	9,900	100	9,920	80	9,900	100	9,920	80
1月15日	8,300	1700	8,250	1750	8,340	1660	9,900	100	9,950	50	9,940	60	9,940	60
1月16日	8,450	1550	8,650	1350	8,600	1400	10,000	0	10,020	-20	10,020	-20	10,010	-10
1月17日	8,450	1550	8,600	1400	8,600	1400	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
1月18日	8,400	1600	8,440	1560	8,510	1490	10,000	0	9,960	40	9,960	40	9,970	30
1月19日	8,350	1650	8,430	1570	8,530	1470	10,000	0	9,970	30	9,970	30	9,980	20
1月20日	8,350	1650	8,350	1650	8,400	1600	10,000	0	9,950	50	9,950	50	9,960	40
1月21日	8,350	1650	8,370	1630	8,470	1530	10,000	0	9,940	60	9,920	80	9,950	50
1月22日	8,350	1650	8,420	1580	8,510	1490	10,000	0	9,980	20	9,980	20	10,000	0
1月23日	8,450	1550	8,500	1500	8,520	1480	10,000	0	9,990	10	9,990	10	10,010	-10
1月24日	8,400	1600	8,430	1570	8,470	1530	10,000	0	9,970	30	9,960	40	9,970	30
1月25日	8,350	1650	8,420	1580	8,520	1480	10,000	0	9,970	30	9,970	30	9,960	40
1月26日	8,300	1700	8,380	1620	8,490	1510	9,950	50	9,970	30	9,970	30	9,980	20
1月27日	8,300	1700	8,370	1630	8,480	1520	9,900	100	10,010	-10	10,000	0	10,010	-10
1月28日	8,400	1600	8,490	1510	8,570	1430	9,950	50	9,980	20	9,970	30	9,980	20
1月29日	8,400	1600	8,450	1550	8,530	1470	9,950	50	9,950	50	9,960	40	9,970	30
1月30日	8,309		8,445		8,474		9,886		9,858		9,854		9,903	
1月31日	8,457		8,679		8,608		9,920		9,899		9,894		9,928	

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m

※No.150の9/7、No.151の9/2,7~9、No.152の9/2,7~9、No.153の9/2,7~9,14,17は水位がOP+10mを超えているが、サブドレンピットは地上に立ち上がり部があり、水位は立ち上がり部を超えておらず溢水していない。