

<海洋生物飼育日誌>

2022年9月20日9時

天気 曇

水温 18.5℃

昨日、発電所内の配電網で不具合があり飼育試験水槽等が停電に見舞われました。事前に備えていた非常用のエアーポンプが設計通り自動起動しています。さらに飼育員が使える電源から一部設備を復旧し万全の対応をしており、大事に至らず今朝完全復旧しました。(入)