

<海洋生物飼育日誌>

2023年2月27日9時

天気 晴

水温 18.0°C

飼育施設の水槽はヒータで適温になっていますが、脱窒槽の水温は室温とともに下がるため、バクテリアの活性も低下している可能性があります。そこでバクテリアの活性が高まるよう脱窒槽内にヒータを入れました。効果を見ながら必要な対策を行っていきます。(F)

