

## 建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移


<参考資料>

2021年9月28日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

※グラフは至近18ヶ月程度の期間



地下水ドレンからタービン建屋への移送量 ( 2021年9月16日 ~ 2021年9月22日 )

日付	地下水ドレン中継タンク				(参考)改修ウェル, ウェルポイント				(参考)タービン 建屋への移送量 [(α)+(β)]
	A	B	C	合計(α)	1-2号機間	2-3号機間	3-4号機間	合計(β)	
9月16日~	0	0	0	0	9	0	0	9	9
9月22日	0	0	0	0	9	0	0	9	9

①建屋への地下水・雨水等流入量 : 98m<sup>3</sup>/日, ②地下水ドレン・ウェルからの建屋への移送量: 9m<sup>3</sup>/日, ③(①+②の合計): 108m<sup>3</sup>/日, 降水量: 26.5mm/週  
 なお, 合計値は小数点第一位のデータを合計しているため, 個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。

(参考) 評価開始時からの建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

