
# 建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

＜参考資料＞
2026年11月20日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー




地下水ドレンからタービン建屋への移送量　　（ 2026年11月5日 ～ 2026年11月11日 ）

［m³／日］

| 日付 | 地下水ドレン中継タンク | | | | （参考）改修ウェル，ウェルポイント | | | | （参考）タービン建屋への移送量［(α)+(β)］ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | 合計（α） | 1-2号機間 | 2-3号機間 | 3-4号機間 | 合計（β） | |
| 11月5日～11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |

①建屋への地下水・雨水等流入量：　67 m3/日，　②地下水ドレン・ウェルからの建屋への移送量：6m3/日，　③（①+②の合計）：73m3/日，　降水量：34.0mm/週

なお，合計値は小数点第一位のデータを合計しているため，個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。

※ 2024年4月4日からプロセス主建屋断面積を一部精緻化して①③④を算出。なお、引き続き算出時に不確かさを含むため、マイナスとなる場合があります。

（参考）④建屋への地下水・雨水等流入量の4週間移動平均：　69 m3/日

（参考）評価開始時からの建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

