

# 福島第一原子力発電所 構内ダストモニタの遠隔監視不能について

< 参 考 資 料 >  
2020年10月16日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 【概要】

- 昨日（10月15日）午後7時頃、入退域管理棟にある構内ダストモニタを監視するための管理端末の画面表示が確認できなくなったことを協力企業作業員が確認しました。その後、当社社員が原因調査を行っていたところ、午後8時00分頃、新事務本館執務室において構内ダストモニタ15箇所すべてのデータが遠隔監視できないことを確認しました。
- なお、同日午後11時30分までに順次、15箇所の構内ダストモニタについて、正常に動作していること、ならびに現場での指示値に異常がないことを確認しております。また、敷地境界モニタリングポストならびにダストモニタの指示値に有意な変動がないこと及びプラントパラメータに異常がないことを確認しております。
- 遠隔監視ができない原因については現在調査を継続しており、早期復旧に向けて対応を行っております。
- 暫定的な対策として、遠隔監視が復旧するまでの間は、プラントパラメータ、建屋ダストモニタの連続監視を行うとともに、1日1回、現場のダストモニタの指示値を確認してまいります。

## 【参考】 構内ダストモニタ等 配置図

