

2017年2月28日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所における事故・トラブル等に関する  
「通報基準・公表方法」の更新について

当社は、福島第一原子力発電所における事故・トラブル等に関する迅速・的確な情報発信を目的に、2013年9月より「通報基準・公表方法」を策定し、運用を開始しておりますが、このたび、昨年12月4日に発生した使用済燃料プール2次系冷却停止時の通報公表に関する反省および県・自治体からのご意見を踏まえ、「通報基準・公表方法」を更新いたします。

更新箇所は以下の通りです。

- ・使用済燃料プール冷却系ポンプ停止時の対応について
- ・けが人、傷病者の診断結果について

当社は、引き続き、福島第一原子力発電所に関わる情報の適時・適切な公表に努めるとともに、「通報基準・公表方法」についても、運用実績や社会的関心の状況等を踏まえ、適宜必要な見直しを実施してまいります。

以上

添付資料

- (更新箇所対照表) 通報基準・公表方法【2017年2月28日更新】

(更新箇所対照表) 福島第一原子力発電所 運用時、事故・トラブル等発生時の通報基準・公表方法

**字：更新箇所**

## 福島第一原子力発電所 運用時、事故・トラブル等発生時の通報基準・公表方法

2013年9月17日施行  
2017年2月28日更新  
東京電力ホールディングス株式会社

<会見>  
 ◎直ちに緊急記者会見を開催  
 ●直近の定例会見・レクで説明、会見未開催日は臨時会見・レク開催も検討  
 ○直近の定例会見・レクで説明

| 自治体との通報連絡協定<br>通報連絡要綱  | 運用上の留意点   | 対象設備      | トラブル・事故等分類                                   | 通報基準  |   |  | 公表方法  |                  |                  |                        |   |  |
|--|---|-----------|--|---|---|--|---|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |   |           |  | 要否  | タイミング   | 一斉メール  | 日報&1F状況   | 会見説明             | 公表区分             | タイミング                  |   |  |
| (1) 原子力災害対策特別措置法第10条第1項および第15条第1項に規定する事象が発生したとき、並びに第25条第1項に規定する措置を講じたとき。 |   |           |  |   |   |  |   |                  |                  | 原災法第10条および第15条通報第25条報告 |   |  |
| (2) 核燃料（液體燃料を含む）の冷却機能（原子炉注水を含む）が停止したとき。                                  | 全号機を対象として、常設設備のほか、炉注水設備および使用済燃料プール冷却系等の仮設設備を対象とする。ただし、規定どおりに予備機の起動により冷却機能を回復した場合は対象外とする。<br>なお、不具合対応のため、点検等が必要な場合における計画的な停止については、事前に停止計画を、事後に停止実績を連絡する。 | 原子炉注水システム | ポンプ自動停止<br>トーブル                              | 既設の設備での原子炉への注水不能<br>(原子炉注水ポンプが停止し、非常用含め既設の設備にて、原子炉注水が出来ていない場合)<br><br>ポンプが1台停止した場合又は停止する必要が生じた場合<br>(原子炉注水ポンプは停止したもの、代替機器により原子炉注水は継続している場合) | ○<br>○  | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復旧時<br><br>●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復旧時 | ○<br>○  | ○<br>○           | ◎<br>●           | A<br>B                 | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●夜間・休日を問わず準備ができる次第、緊急記者会見を開催<br>●緊急記者会見・レク時には、プレス文を用意<br><br>●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討 |  |
|  |   |           | 炉注流量変動                                       | トーブル  | 運転上の制限からの逸脱<br>・原子炉への注水量が不足している場合<br>・常用原子炉注水系で原子炉の冷却に必要な流量が確保されない場合<br>(待機中の非常用原子炉注水系の動作可能なポンプで冷却に必要な流量が確保されていない)<br>・任意の2.4時間あたりの注水量増加幅が1.0m <sup>3</sup> /時を超過 | ○<br>○   | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復帰宣言（あるいは取下）後<br>●復旧時 | ○<br>○           | ○<br>○           | ●                      | B   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討 |
|  |   |           | 炉注流量変更等                                      | 操作  | 設定流量を変更する場合<br><br>設定流量変更を伴わない流量変更（自然増減分の調整）の場合<br><br>不具合対応のための計画的なポンプ停止<br><br>ポンプ切替・定例試験等予定作業  | ○<br>×<br>○<br>×   | ●事前（前日、遅くとも当日朝）<br>●変更後（実績）<br><br>●事前（前日、遅くとも当日朝）<br>●変更後（実績）<br><br>—           | —<br>—<br>—<br>— | ○<br>○<br>○<br>— | E<br>その他<br>E<br>その他   | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載<br><br>●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載  |  |
|  |   |           | 使用済燃料プール設備<br>使用済燃料プール冷却系（1～3号機、5・6号機、共用プール） | ポンプ等自動停止等   | トーブル<br>一次系の不具合により冷却が停止した場合または急速停止する必要が生じた場合  | ○<br>○   | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復旧時                   | ○<br>○           | ○<br>●           | B                      | 復旧に時間を要する場合<br>●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討   |  |
|  |   |           |  |   | 二次系の不具合により冷却が停止した場合または急速停止する必要が生じた場合  | ○<br>○   | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復旧時                   | ○<br>○           | ○<br>●           | B                      | 復旧に時間を要する場合<br>●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討   |  |
|  |   |           |  |   | 冷却機能に影響しない設備が停止した場合（塩分除去装置の自動停止等）   | ×  | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●復旧時   | —<br>—<br>—      | —<br>—<br>—      | その他                    | 復旧に時間を要しない場合<br>●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明   |  |
|  |   |           | 漏水スキマサージタンク等水位変動                             | トーブル  | 使用済燃料プールからの漏水   | ○  | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復旧時                   | ○<br>○           | ○<br>◎           | A                      | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●夜間・休日を問わず準備ができる次第、緊急記者会見を開催<br>●緊急記者会見・レク時には、プレス文を用意   |  |
|  |   |           |  |   | 運転上の制限からの逸脱<br>・一次系の異常な漏えい（スキマサージタンクの自然減以外の水位低下および隔離が不可で漏えい拡大防止が困難な冷却系配管からの漏えい）   | ○  | ●逸脱宣言後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復帰宣言（あるいは取下）後<br>●復旧時 | ○<br>○           | ○<br>●           | B                      | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討  |  |
|  |   |           |  |   | 原因不明の水位変動が生じた場合   | ○  | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●調査結果  | ○<br>○           | ○<br>○           | C                      | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明   |  |
|  |   |           | ポンプ等起動・停止                                    | 操作  | 一次系または二次系を計画的に停止する場合  | ○  | ●事前（前日、遅くとも当日朝）<br>●変更後（実績）   | —<br>—           | ○<br>○           | E                      | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載  |  |
|  |   |           |  |   | 一次系または二次系を計画的に切り替える場合   | ×  | —   | —<br>—<br>—      | —<br>—<br>—      | その他                    |   |  |

## 福島第一原子力発電所 運用時、事故・トラブル等発生時の通報基準・公表方法

2013年9月17日施行

2017年2月28日更新

東京電力ホールディングス株式会社

| 自治体との通報連絡協定 |         | 対象設備 | トラブル・事故等分類 |   |                             | 通報基準    |      | 公表方法 |       |  |  |
|-------------|---------|------|------------|---|-----------------------------|---------|------|------|-------|--|--|
| 通報連絡要綱      | 運用上の留意点 |      | 要否         | タイミング   | 一斉メール                       | 日報&1F状況 | 会見説明 | 公表区分 | タイミング |  |  |
|             |         |      | ○          | (5・6号機)<br>計画的な作業のためブール冷却を残留熱除去系<br>(非常時熱負荷モード)と使用済燃料ブール冷却系を切り替えて行う場合 | ●事前（前日、遅くとも当日朝）<br>●変更後（実績） | —       | —    | —    | その他   |  |  |

## 福島第一原子力発電所 運用時、事故・トラブル等発生時の通報基準・公表方法

2013年9月17日施行

2017年2月28日更新

東京電力ホールディングス株式会社

| 自治体との通報連絡協定                  |  | 対象設備              | トラブル・事故等分類  |      | 通報基準                         |  | 公表方法                                |  |      |      |       |     |  |
|------------------------------|--|-------------------|---|------|------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|------|-------|-----|--|
| 通報連絡要綱                       | 運用上の留意点  |                   |   |      | 要否                           | タイミング  | 一斉メール                               | 日報&1F状況  | 会見説明 | 公表区分 | タイミング |     |  |
| (3) 原子炉格納容器内への窒素封入設備が停止したとき。 | 福島第一原子力発電所1～3号機を対象とする。<br>なお、不具合対応のため、点検等が必要な場合における計画的停止については、事前に停止計画を、事後に停止実績を連絡する。 | 窒素ガス分離装置(PSA)封入装置 | 漏水<br>スキマサージタンク等水位変動<br>(4号機)                         | トラブル | 漏水                           | 使用済燃料プールからの漏水  | <input type="radio"/>               | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復旧時                    | ○    | ○    | ○     | C   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明                                      |
|                              |  |                   |   |      | 運転上の制限からの逸脱                  | ・一次系の異常な漏えい（スキマサージタンクの自然減以外の水位低下および隔離が不可で漏えい拡大防止が困難な冷却系配管からの漏えい）                                     | <input type="radio"/>               | ●逸脱宣言後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復帰宣言（あるいは取下け）後<br>●復旧時 | ○    | ○    | ○     | C   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明                                      |
|                              |  |                   |   |      | 原因不明の水位変動が生じた場合              |  | <input type="radio"/>               | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●調査結果   | —    | ○    | ○     | D   | ●直近の定例会見・レクにて説明  |
|                              |  |                   |   |      | ポンプ等自動停止等                    | 不具合により停止した場合または急速停止する必要が生じた場合  | <input checked="" type="checkbox"/> | —  | —    | —    | —     | その他 |  |
|                              |  |                   | 原子炉格納容器内への窒素ガス分離装置が動作可能でない場合<br>・格納容器内水素濃度が2.5%を超えた場合 | 操作   | ポンプ等起動・停止                    | 計画的に停止する場合または計画的に切り替える場合   | <input checked="" type="checkbox"/> | —  | —    | —    | —     | その他 |  |
|                              |  |                   |   |      | 全般的な制限からの逸脱                  | ・運転中の窒素ガス分離装置が全台停止した場合（速やかに再起動または他の装置に切り替えた場合を除く）<br>・非常用窒素ガス分離装置が動作可能でない場合<br>・格納容器内水素濃度が2.5%を超えた場合 | <input type="radio"/>               | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復帰宣言（あるいは取下け）後<br>●復旧時 | ○    | ○    | ◎     | A   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●夜間・休日を問わず準備ができ次第、緊急記者会見を開催<br>●緊急記者会見・レク時には、プレス文を用意 |
|                              |  |                   |   |      | 原子炉格納容器内の影響あり                |  | <input type="radio"/>               | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復旧時                    | ○    | ○    | ●     | B   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討       |
|                              |  |                   |   |      | 原子炉格納容器/原子炉圧力容器窒素ガス封入量への影響なし |  | <input type="radio"/>               | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復旧時                    | ○    | ○    | ●     | B   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討       |
|                              |  |                   |   |      | 封入流量変更                       | 封入流量の設定流量変更を伴う場合   | <input type="radio"/>               | ●事前（前日、遅くとも当日朝）<br>●変更後（実績）  | —    | ○    | ○     | E   | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載   |
|                              |  |                   |   |      | 封入流量の設定流量変更を伴わない場合           |  | <input checked="" type="checkbox"/> | —  | —    | —    | —     | その他 |  |
|                              |  |                   | 原子炉格納容器/原子炉圧力容器窒素ガス封入量への影響あり                          | トラブル | 窒素ガス封入量に一時的な変化を確認            |  | <input type="radio"/>               | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復旧時                    | ○    | ○    | ○     | C   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明                                      |
|                              |  |                   |   |      | 操作                           | 不具合対応のための計画停止  | <input type="radio"/>               | ●事前（停止計画）<br>●事後（停止実績）   | —    | ○    | ○     | E   | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載   |

## 福島第一原子力発電所 運用時、事故・トラブル等発生時の通報基準・公表方法

2013年9月17日施行

2017年2月28日更新

東京電力ホールディングス株式会社

| 自治体との通報連絡協定                          |   | 対象設備                  | トラブル・事故等分類    | 通報基準 |  |       |         | 公表方法 |      |   |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------|------|--|-------|---------|------|------|---|
| 通報連絡要綱                               | 運用上の留意点   |                       |               | 要否   | タイミング  | 一斉メール | 日報&1F状況 | 会見説明 | 公表区分 | タイミング   |
| (4) モニタリングポストにおいて、放射線量の有意な上昇を検出したとき。 | 福島第一原子力発電所においては、保安規定第143条に定める再臨界の判断基準（バックグラウンドの平均値から2マイクロシーベルト/時増加）を超える上昇が検出されたときとする。 | 外部への放射性物質放出影響         | 放射性物質放出に影響を確認 | ○    | ●確認後、30分以内に必ず判断している範囲で第1報を発信、情報が入った段階で続報を発信<br>●応急措置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復旧時  | ○     | ○       | ◎    | A    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●夜間・休日を問わず準備ができる次第、緊急記者会見を開催<br>●緊急記者会見・レク時には、プレス文を用意 |
|                                      |   |                       |               | ○    | ●エリアモニタの有意な上昇があった場合（過去の変動範囲から逸脱した場合）<br>●モニタリングポストにおいて20nGy/hを超える変動があり、ダストモニタの指示等を確認した結果異常な放出が認められた場合  | ○     | ○       | ○    | C    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明                                       |
|                                      |   |                       |               | ○    | ●発生確認後30分以内を自安に通報  | ○     | ○       | ○    | C    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明                                       |
|                                      |   |                       |               | ○    | ●敷地境界付近のダストモニタで警報が発生した場合   | ○     | ○       | ○    | C    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●1号機建屋カバー作業日報に記載                   |
|                                      |   |                       |               | ○    | ●構内ダストモニタ（原子炉建屋近傍含む）で高警報が発生した場合  | ○     | ○       | ○    | C    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●1号機建屋カバー作業日報に記載                   |
|                                      |   | 原子炉建屋カバー解体・がれき撤去作業時   | トラブル          | ×    | ●警報が発生したが、30分以内に誤警報の確認が出来た場合   | —     | —       | —    | その他  |   |
|                                      |   |                       |               | ○    | ●構内ダストモニタ（原子炉建屋近傍含む）で高警報が発生した場合  | —     | —       | —    | その他  | ●1号機建屋カバー作業日報に記載  |
|                                      |   |                       |               | ○    | ●オペフロ上のダストモニタで高高警報が発生した場合  | —     | —       | —    | その他  | ●1号機建屋カバー作業日報に記載  |
|                                      |   |                       |               | ○    | ●オペフロ上のダストモニタで作業時の管理値を超え、作業中止及び飛散防止剤散布という応急処置を行った場合  | —     | —       | —    | その他  | ●1号機建屋カバー作業日報に記載  |
|                                      |   |                       |               | ×    | ●警報が発生したが、30分以内に誤警報の確認が出来た場合   | —     | —       | —    | その他  |   |
|                                      |   | タンク解体作業時              | トラブル          | ○    | ●解体・切断作業時ににおけるダスト測定で管理値を超えて、作業中止及び仮設屋根の設置という応急処置を行った場合   | —     | —       | —    | その他  |   |
|                                      |   | 各種サンプリング（海水、地下水、排水路他） |               | ○    | ●各種サンプリング値において、以下2つの事象が両方発生した場合<br>①過去の変動範囲、至近のサンプリング値等と比較して、有意な変動がある場合<br>②環境への影響があると判断出来る場合（可能性含む）<br>例：周辺観測孔等でも前回の値と比較して有意な変動がある場合 等      | ○     | ○       | ●    | B    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討        |
|                                      |   |                       |               | ○    | ●各種サンプリング値において、以下の2つの事象が両方発生した場合<br>①過去の変動範囲、至近のサンプリング値等と比較して、有意な変動がある場合<br>②環境への影響がないと判断出来る場合<br>例：周辺観測孔等で前回の値と比較して有意な変動が無い場合、告示濃度限度以下の場合 等 | —     | ○       | ○    | D    | ●直近の定例会見・レクにて説明   |
|                                      |   |                       |               | ○    | ●各種サンプリング値の測定結果（有意な変動、[過去の値を大きく上回る場合]等がなく、環境への汚染の影響がない場合）（地下水サンプリング含む）   | —     | —       | —    | その他  | ●休祭日を含む午前10時および午後5時30分を日目にまとめてホームページ掲載  |

福島第一原子力発電所 運用時、事故・トラブル等発生時の通報基準・公表方法

2013年9月17日施行  
2017年2月28日更新  
東京電力ホールディングス株式会社

| 自治体との通報連絡協定                           |  | 対象設備   | トラブル・事故等分類  |  | 通報基準   |  |   | 公表方法    |      |   |   |   |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|---------|------|---|---|---|
| 通報連絡要綱                                | 運用上の留意点  |  |   |  | 要否   | タイミング  | 一斉メール   | 日報&1F状況 | 会見説明 | 公表区分  | タイミング   |   |
| (5) 放射性物質（放射性廃棄物を含む）の輸送中に事故があったとき。    | 放射性物質とは、核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律第2条第2項の核燃料物質および放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第2条第2項の放射性同位元素をいい、放射性廃棄物を含む。 | 燃料・廃棄物関係   | 放射性物質等の輸送中の事故                                     | トラブル   | ○  | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急措置実施後（実施した場合）  | ○   | ○       | ◎    | A   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●夜間・休日を問わず準備ができる次第、緊急記者会見を開催<br>●緊急記者会見時には、プレス文を用意    |   |
|                                       |  |  |   | 作業員・車両・物品が、実施計画で定める基準[13,000cpm]を超えて構外に出た場合  | ○  | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急措置実施後（実施した場合）  | ○   | ○       | ○    | C   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明                                       |   |
|                                       |  |  | 燃料の移動・輸送  | 作業   | ○  | ●事前（前日、遅くとも当日朝）<br>●全ての移送が終了後30分以内を自安に通報   | —   | ○       | ○    | E   | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載<br>●核物質防護上、実績のみの説明                               |   |
| (6) 放射性物質（放射性廃棄物を含む。）の盗取又は所在不明が生じたとき。 |  | 燃料・廃棄物関係   | 放射性同位元素の盗取または所在不明                                 | トラブル   | ○  | ●発生確認後30分以内を自安に通報  | ○   | ○       | ◎    | A   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●夜間・休日を問わず準備ができる次第、緊急記者会見を開催<br>●緊急記者会見・レク時には、プレス文を用意 |   |
| (7) 原子炉施設に故障があったとき。                   | 冷温停止の維持に支障を及ぼすおそれのある原子炉施設の故障があったとき。<br>なお、福島第一原子力発電所1～3号機については、「冷温停止」を「冷温停止状態」と読み替える。                  | 電源関係   | 外部電源停止  | トラブル   | ○  | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復帰宣言（あるいは取下げ）後<br>●復旧時                     | ○   | ○       | ◎    | A   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●夜間・休日を問わず準備ができる次第、緊急記者会見を開催<br>●緊急記者会見・レク時には、プレス文を用意 |   |
|                                       |  |  |   | 運転上の制限からの逸脱<br>・外部電源が1回線のみの場合（送電線事故等による停機時および計画的な電源切替等による停止を除く）                                      | ○  |  | ○   | ○       | ●    | B   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討        |   |
|                                       |  |  |   | 所内電源停止   | トラブル   | ○  | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●設備復旧後 | ○       | ○    | ◎   | A   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●夜間・休日を問わず準備ができる次第、緊急記者会見を開催<br>●緊急記者会見・レク時には、プレス文を用意 |
|                                       |  |  |   | 所内電源の停止により主要設備（原子炉注水、使用済燃料ブール冷却、窒素ガス封入、水処理、モニタリングボスト、免震重要棟の維持）の動作状況に影響を及ぼす場合で復旧に時間を要する（1日以上）と見込まれる場合 | ○  |  | ○   | ○       | ●    | B   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討        |   |
|                                       |  |  |   | 所内電源の停止により主要設備（原子炉注水、使用済燃料ブール冷却、窒素ガス封入、水処理、モニタリングボスト、免震重要棟の維持）の動作状況に影響を及ぼす場合で速やかに復旧できる場合             | ○  |  | ○   | ○       | ●    | B   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討        |   |
|                                       |  |  |   | 所内電源の停止により主要設備の動作状況に影響を及ぼさない場合   | ○  | ●発生確認後30分以内を自安に通報  | ○   | ○       | ○    | C   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明                                       |   |
|                                       |  |  |   | 操作   | ○  | ●事前（前日、遅くとも当日朝）<br>●停止後（1日で終る場合は省略）<br>●起動後  | —   | ○       | ○    | E   | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載  |   |
|                                       |  |  |   | 所内電源の停止作業により主要設備の機能停止（全停）が必要な場合  | ○  |  |   |         |      |   |   |   |
|                                       |  |  |   | 所内電源の停止作業により主要設備の機能停止（全停）が不要な場合（事前に受電切替を行う場合、片系のみの場合等）   | ×  | —  | —   | —       | —    | その他   |   |   |
|                                       |  |  | 非常用ディーゼル発電機                                       | トラブル   | ○  | ●判断後30分以内を自安に通報<br>●定例試験等で不具合が確認され、待機除外等になる場合<br>●設備復旧後  | ○   | ○       | ○    | C   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明                                       |   |
| 原子炉格納容器ガス管理システム                       | 再臨界判定  | トラブル   | 運転上の制限からの逸脱<br>・サンプリングの結果、再臨界および再臨界の可能性ありと判断された場合 | ○  | ●逸脱宣言後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復帰宣言（あるいは取下げ）後<br>●復旧時 | ○  | ○   | ◎       | A    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●夜間・休日を問わず準備ができる次第、緊急記者会見を開催<br>●緊急記者会見・レク時には、プレス文を用意 |   |   |
|                                       |  |  |   | システムの停止  | ○  | ●逸脱宣言後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●起動解除時<br>※計画的な作業（「青旗」）適用開始後（1日で終了する場合には省略） | ○   | ○       | ●    | B   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討        |   |
|                                       | 遠隔監視不能   | トラブル   | 運転上の制限からの逸脱<br>・A・B両系とも停止の場合（ダストサンプリングを除く）        | ○  | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●設備復旧後                  | —  | ○   | ○       | E    | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載  |   |   |
|                                       |  |  | 1系統が停止するがもう1系統で機能が維持出来ている場合                       | ○  |  |  |   |         |      |   |   |   |
|                                       |  |  | フロントデータ（PCシステム上）およびwebカメラのいずれでも監視不能の場合            | ○  | ●判断後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●設備復旧後                    | —  | ○   | ○       | D    | ●直近の定例会見・レクにて説明   |   |   |
| 操作関係                                  | 操作   | 作業に伴いA・B両系とも停止し、計画的に運転上の制限から逸脱する場合（ダストサンプリングを除く） | ○   | ●事前（前日、遅くとも当日朝）<br>●計画的な作業（「青旗」）適用開始後（1日で終了する場合には省略）<br>●起動解除時                                       | —  | ○  | ○   | ○       | E    | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載  |   |   |
|                                       |  |  | 作業に伴い1系統が停止するが、もう1系統で機能が維持できている場合                 | ×  | —  | —  | —   | —       | —    | その他   |   |   |

## 福島第一原子力発電所 運用時、事故・トラブル等発生時の通報基準・公表方法

2013年9月17日施行  
2017年2月28日更新  
東京電力ホールディングス株式会社

| 自治体との通報連絡協定  |   | 対象設備          | トラブル・事故等分類   |   | 通報基準 |  |       | 公表方法    |      |      |  |
|--|---|---------------|--|---|------|--|-------|---------|------|------|--|
| 通報連絡要綱   | 運用上の留意点   |               |  |   | 要否   | タイミング  | 一斉メール | 日報&1F状況 | 会見説明 | 公表区分 | タイミング  |
|  |   |               | 異常な温度上昇<br>原子炉圧力容器<br>／原子炉格納容器温度、温度計   | トラブル<br>運転上の制限からの逸脱<br>・原子炉圧力容器底部温度で80°Cを超過<br>・原子炉格納容器内温度が全体的に著しい温度上昇傾向がある場合                                       | ○    | ●逸脱宣言後30分以内を自安に通報<br>●確認された事実を適宜（1回/時間）通報<br>●応急処置方法、実施時期を事前に通報<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復帰宣言（あるいは取下げ）後<br>●原因、対策（必要に応じて） | ○     | ○       | ●    | B    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討                         |
|  |   |               |  |   | ○    | ●判断後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●設備復旧後<br>●確認された事実を適宜（1回/時間）通報<br>●原因、対策（必要に応じて）                | -     | ○       | ○    | D    | ●直近の定例会見・レクにて説明  |
|  |   |               | 温湿度異常<br>作業  | 監視使用可の保安規定対象温度計について、日常監視または毎月実施する信頼性評価で異常が見られ点検（抵抗測定等）を実施した場合   | ○    | ●点検決定後速やかに<br>●点検後の扱い（監視→参考または故障）決定後   | -     | ○       | ○    | E    | ●点検結果で不良となった場合<br>●日報、1F状況にも記載   |
|  |   |               |  |   | ○    | ●月例フレス（「福島第一原子力発電所1～3号機における原子炉内温度計および原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について」）にて説明   |       |         |      |      |  |
|  |   |               | 毎月実施する定期点検の結果、温湿度計の扱い（監視、参考、故障）が変更になった場合   | 毎月実施する定期点検の結果、温湿度計の扱い（監視、参考、故障）が変更になった場合  | ×    | -  | -     | -       | -    | その他  | ●月例フレス（「福島第一原子力発電所1～3号機における原子炉内温度計および原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について」）にて説明                               |
|  |   |               |  |   | ×    | -  | -     | -       | -    | その他  | ●月例フレス（「福島第一原子力発電所1～3号機における原子炉内温度計および原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について」）にて説明                               |
|  |   |               | 水処理設備<br>(SARRY/<br>KURION/<br>AREVA)<br>/淡水化装置/<br>多核種除去設備<br>(膜設/増設/<br>高性能) 及び<br>モバイル型スト<br>ロンチウム除去<br>装置(第二含<br>む)/RO濃縮水<br>処理設備/雨水<br>処理設備/モバ<br>イル式処理装置 | 設備停止<br>トラブル<br>運転上の制限からの逸脱<br>・水処理設備において全ての設備が動作不可   | ○    | ●逸脱宣言後30分以内を自安に通報<br>●確認された事実を適宜（1回/時間）通報<br>●応急処置方法、実施時期を事前に通報<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復帰宣言（あるいは取下げ）後<br>●原因、対策（必要に応じて） | ○     | ○       | ●    | B    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討                         |
|  |   |               |  |   | ○    | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復旧時  | ○     | ○       | ○    | C    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明  |
|  |   |               |  |   | ○    | ●運用停止期間が長期に至るもの（可能性含む）と判断した時点<br>●復旧時  | -     | ○       | ○    | D    | ●直近の定例会見・レクにて説明  |
| (8) 非常用炉心冷却装置が作動したとき。<br>(起動信号が発信したときを含む。) また、この場合、配管破断の有無を確認したとき。 | 事故・故障等に基づき、作動又は起動信号が発信したときをいい、試験のために起動させる場合を除く。   | 5・6号機非常用炉心冷却系 | 5・6号機非常用炉心冷却系の動作   | 5・6号機非常用炉心冷却系作動時（起動信号発信を含む）、およびこの場合に配管破断の有無を確認したとき（事故・故障等によるもの。試験起動の場合は除く）  | ○    | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急措置実施後（実施した場合）  | ○     | ○       | ◎    | A    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●夜間・休日を問わず準備ができる次第、緊急記者会見を開催<br>●緊急記者会見時には、フレス文を用意<br>※起動信号のみの場合は公表区分C |
|  |   |               |  |   | ○    |  |       |         |      |      |  |
| (9) 原子炉内で異物を発見したとき。  | (1) 「原子炉内」とは、原子炉冷却材支柱パワンドリ内をいう。（福島第一原子力発電所1～4号機を除く）<br>(2) 「異物」とは、工具類、機材類、消耗品類およびルースパーツ（脱落した部品等）をさすものとする。ただし、混入しても機器等へ影響を及ぼさないものは除く。<br>なお、異物様物品を発見し、24時間以内に異物と判断できない場合は連絡する。 | 異物            | 5・6号機原子炉および使用済燃料ブール内の異物発見  | トラブル<br>5・6号機原子炉、使用済燃料ブール内に於ける異物（工具類、機材類、消耗品類およびルースパーツをさす）[混入しても機器等へ影響を及ぼさないものは除く]を発見した場合、また、物品を落下した場合で速やかに回収できない場合 | ○    | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●異物の状況（適宜）<br>●回収時  | -     | ○       | ○    | E    | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載   |
|  |   |               |  |   | ○    |  |       |         |      |      |  |

福島第一原子力発電所 運用時、事故・トラブル等発生時の通報基準・公表方法

2013年9月17日施行  
2017年2月28日更新  
東京電力ホールディングス株式会社

| 自治体との通報連絡協定                                 |  | 対象設備   | トラブル・事故等分類                          | 通報基準  |   | 公表方法  |   |   |   |   |
|---|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 通報連絡要綱                                      | 運用上の留意点  |  |                                     | 要否  | タイミング   | 一斉メール   | 日報&1F状況   | 会見説明  | 公表区分  | タイミング   |
| (10) 放射性廃棄物の排出濃度が法令に定める濃度限度等を越えたとき。         | <p>① 周辺監視区域の外の空気中又は水中の放射性物質の濃度が、規則第15条第4号および第7号に規定する濃度限度を超えたとき。</p> <p>② 気体状又は液体状の放射性廃棄物を、それぞれ排気又は排水設備によって排出した場合において原子炉施設保安規定に定める放出管理目標値を超えたとき。</p> <p>③ 原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより放射性廃棄物の排気施設又は排水施設の排出状況に異状が認められたとき。（福島第一原子力発電所1～4号機および集中環境処理施設については、至近の放出量と比べて「異状」な状態となった場合とする。）</p> | <p>水漏れ（湯気を含む）</p> <p>漏れた水が明らかに「ろ過水」「飲料水」「海水」と判断できる場合（環境に影響を与えない場合）</p> <p>新たな場所から湯気が確認された場合／湯気がなくなった場合</p> <p>以前と同じ箇所から湯気が確認された場合／湯気がなくなった場合</p> | <p>水漏れの発見（湯気を含む）</p> <p>トラブル</p>    | <p>汚染水の場合（多核種除去設備(ALPS)含む）、または漏れた水がすぐに「ろ過水」「飲料水」「海水」と判断できない場合</p> <p>漏れた水が明らかに「ろ過水」「飲料水」「海水」と判断できる場合（環境に影響を与えない場合）</p> <p>新たな場所から湯気が確認された場合／湯気がなくなった場合</p> <p>以前と同じ箇所から湯気が確認された場合／湯気がなくなった場合</p>  | <p>●発生確認後30分以内を自安に通報（判明している範囲で第1報を入れ、情報が入ったタイミングで第2報以降を発信。漏えい停止、応急処置の方法、応急処置の実施時期の確定等状況が変わった場合も適宜発信）。原因調査等で発生が想定され、壌内で吸込み外部への影響がない場合は、まとめて発信も可。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発見時刻</li> <li>・漏えい箇所</li> <li>・壌（含建屋、土壌）の有無</li> <li>・漏えい量、漏えい状態（停止／維続）</li> <li>・水の出所、放射能濃度</li> <li>・海洋放出のおそれの有無</li> <li>・系統への影響</li> <li>・応急処置実施内容、実施時期</li> </ul> <p>上記の情報やデータにより公表区分は変化する</p> | <p>○</p> <p>×</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>×</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>○</p> | <p>●通報後30分以内を自安に一斉メール送信</p> <p>●直近の定例会見・レクにて説明</p>  | <p>汚染水の場合（環境に影響を与える場合）</p> <p>●通報後30分以内を自安に一斉メール送信</p> <p>●夜間・休日を問わず準備ができる次第、緊急記者会見を開催</p> <p>●緊急記者会見・レク時には、プレス文を用意</p>   | <p>分析の結果、高濃度の汚染水（<math>10^2</math>ベクレル/<math>\text{cm}^3</math>以上）の場合</p> <p>●通報後30分以内を自安に一斉メール送信</p> <p>●直近の定例会見にて説明</p> | <p>分析の結果、低濃度の汚染水（<math>10^2</math>ベクレル/<math>\text{cm}^3</math>未満）の場合</p> <p>●通報後30分以内を自安に一斉メール送信</p> <p>●直近の定例会見にて説明</p> |
|   |  |  |                                     |   |   | ○   | ○   | ○   | C   |   |
|   |  |  |                                     |   |   | ○   | ○   | ◎   | A   |   |
|   |  |  |                                     |   |   | ○   | ○   | ●   | B   |   |
|   |  |  |                                     |   |   | ○   | ○   | ○   | C   |   |
|   |  |  |                                     |   |   | —   | —   | —   | その他   |   |
|   |  |  |                                     |   |   | ○   | ○   | ○   | C   |   |
|   |  |  |                                     |   |   | ○   | ○   | ○   | その他   |   |
|   |  |  |                                     |   |   | ○   | ○   | ○   | C   |   |
|   |  |  |                                     |   |   | ○   | ○   | ○   | その他   |   |
| (11) 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものが管理区域外で漏えいしたとき。 | <p>① 気体状の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物が管理区域外で漏えいしたとき。</p> <p>② 液体状の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物が管理区域外で漏えいしたとき。</p> <p>③ 福島第一原子力発電所については、「管理区域」を「管理対象区域」と読み替える。</p>  | <p>水たまりの発見</p> <p>漏えいの検知器動作</p> <p>側溝放電線モニタ警報発生等</p>   | <p>トラブル</p> <p>トラブル</p> <p>トラブル</p> | <p>「雨水」「地下水」「結露水」と判断できる場合（分析には回すまでもない場合）</p> <p>●発生確認後30分以内を自安に通報（判明している範囲で第1報を入れ、情報が入ったタイミングで第2報以降を発信。漏えい停止、応急処置の方法、応急処置の実施時期の確定等状況が変わった場合も適宜発信）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発見時刻</li> <li>・漏えい箇所</li> <li>・壌（含む建屋、土壌）の有無</li> <li>・漏えい量、漏えい状態（停止／維続）</li> <li>・水の出所、放射能濃度</li> <li>・海洋放出のおそれの有無</li> <li>・系統への影響</li> <li>・応急処置実施内容、実施時期</li> </ul> <p>上記の情報やデータにより公表区分は変化する</p> <p>配管から漏えいにより漏えい検知器が動作した場合</p> <p>●検知器動作確認後30分以内を自安に通報（判明している範囲で第1報を入れ、情報が入ったタイミングで第2報以降を発信。漏えい停止、応急処置の方法、応急処置の実施時期の確定等状況が変わった場合も適宜発信）</p> <p>●復旧時</p> <p>漏えいが検知器が動作したが30分以内に誤発報の確認ができた場合</p> <p>●警報発報確認後30分以内を自安に通報（判明している範囲で第1報を入れ、情報が入ったタイミングで第2報以降を発信。漏えい停止、応急処置の方法、応急処置の実施時期の確定等状況が変わった場合も適宜発信）</p> <p>●復旧時</p> <p>C排水路の下流に設置している構内側溝排水放射線モニタの指示値から核燃料物質等の漏えいの恐れがある場合</p> <p>C排水路の下流に設置している構内側溝排水放射線モニタの故障による欠測</p> | <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>○</p> <p>○</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>   | <p>●通報後30分以内を自安に一斉メール送信</p> <p>●直近の定例会見・レクにて説明</p>  | <p>汚染水の場合（環境に影響を与える場合）</p> <p>●通報後30分以内を自安に一斉メール送信</p> <p>●夜間・休日を問わず準備ができる次第、緊急記者会見を開催</p> <p>●緊急記者会見・レク時には、プレス文を用意</p> | <p>分析の結果、高濃度の汚染水（<math>10^2</math>ベクレル/<math>\text{cm}^3</math>以上）の場合</p> <p>●通報後30分以内を自安に一斉メール送信</p> <p>●直近の定例会見にて説明</p> | <p>分析の結果、低濃度の汚染水（<math>10^2</math>ベクレル/<math>\text{cm}^3</math>未満）の場合</p> <p>●通報後30分以内を自安に一斉メール送信</p> <p>●直近の定例会見にて説明</p> |   |
|   |  |  |                                     |   |   | ○   | ○   | ○   | C   |   |
|   |  |  |                                     |   |   | ○   | ○   | ◎   | A   |   |
|   |  |  |                                     |   |   | ○   | ○   | ●   | B   |   |
|   |  |  |                                     |   |   | ○   | ○   | ○   | C   |   |
|   |  |  |                                     |   |   | ○   | ○   | ○   | その他   |   |
|   |  |  |                                     |   |   | ○   | ○   | ○   | C   |   |
|   |  |  |                                     |   |   | ○   | ○   | ○   | その他   |   |
|   |  |  |                                     |   |   | ○   | ○   | ○   | C   |   |
|   |  |  |                                     |   |   | —   | —   | —   | D   |   |

福島第一原子力発電所 運用時、事故・トラブル等発生時の通報基準・公表方法

2013年9月17日施行  
2017年2月28日更新  
東京電力ホールディングス株式会社

| 自治体との通報連絡協定     |              | 対象設備           | トラブル・事故等分類                    |  | 通報基準  |   | 公表方法  |         |      |  |  |
|-----------------|--------------|----------------|-------------------------------|--|---|---|-------|---------|------|--|--|
| 通報連絡要綱          | 運用上の留意点      |                |                               |  | 要否  | タイミング   | 一斉メール | 日報&1F状況 | 会見説明 | 公表区分   | タイミング  |
| 汚染水貯蔵タンク        | 漏えい、溢水の発見    | 漏えい、溢水の発見      | トラブル                          | バトロール等においてタンク、連絡配管からの漏えい、槽内の水の溢水を確認した場合    | ○   | ●発生確認後30分以内を自安に通報（判明している範囲で第1報を入れ、情報が入ったタイミングで第2報以降を発信。漏えい停止、応急処置の方法、応急処置の実施時期の確定等状況が変わった場合も適宜発信）<br>・発見時刻<br>・漏えい箇所<br>・運（建屋、土壌）の有無<br>・漏えい量、漏えい状態（停止／維持）<br>・水の出所、放射能濃度<br>・海洋放出のおそれの有無<br>・系統への影響<br>・心急処置実施内容、実施時期<br>上記の情報やデータにより公表区分は変化する | ○     | ○       | ○    | C  | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明  |
|                 |              |                |                               |  |   |   |       | ○       | ○    | A  | 汚染水の構外への漏えいおよび漏えいの可能性がある場合<br>●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●夜間・休日を問わず準備ができ次第、緊急会見を開催<br>●緊急記者会見・レク時には、プレス文を用意                         |
|                 |              |                |                               |  |   |   |       | ○       | ○    | B  | 分析の結果、高濃度の汚染水（10 <sup>2</sup> ベクレル/cm <sup>3</sup> 以上）の場合<br>●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見にて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討 |
|                 |              |                |                               |  |   |   |       | ○       | ○    | C  | 分析の結果、低濃度の汚染水（10 <sup>2</sup> ベクレル/cm <sup>3</sup> 未満）の場合<br>●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見にて説明                                |
|                 |              |                |                               |  |   |   |       |         |      |  |  |
|                 | 水位低下         | トラブル           | タンクバトロール等においてタンクの水位低下と判断された場合 | ○  | ●確認後30分以内を自安に通報<br>●調査結果  | ○   | ○     | ○       | C    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明                                |  |
|                 |              |                |                               |  | ●タンクバトロールにおいて高線量箇所を検出した場合                                       | ○   | ○     | ○       | E    | ●定例会見にて説明<br>●日報、1F状況にも記載  |  |
|                 |              |                |                               |  | ●タンクエリア槽内からの水の移送、排水（定められた運用以外で行った場合）                            | ○   | ○     | ○       | D    | ●直近の定例会見・レクにて説明  |  |
|                 |              |                |                               |  | ●タンクエリア槽内からの水の移送、排水（定められた運用による場合）                               | ×   | —     | —       | —    | その他  |  |
|                 |              |                |                               |  |   |   |       |         |      |  |  |
| 対象設備外部への放射性物質放出 | モニタリングポストの欠測 | トラブル           | モニタリングポストの欠測（隣接2局以上かつ2h以上継続）  | ○  | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●復旧時                                       | ○   | ○     | ○       | C    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明                                |  |
|                 |              |                |                               |  | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●復旧時                                       | —   | ○     | ○       | D    | ●直近の定例会見・レクにて説明  |  |
|                 |              |                | 排気筒モニタの故障による欠測（5・6号機）         | ○  | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復旧時 | —   | ○     | ○       | D    | ●直近の定例会見・レクにて説明  |  |
|                 |              |                |                               |  |   |   |       |         |      |  |  |
|                 |              |                |                               |  |   |   |       |         |      |  |  |
|                 |              |                | 滞留水移送の計画外停止                   | トラブル                                       | ●漏えい以外で計画外に停止した場合   | ○   | ○     | ○       | C    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明                                |  |
|                 |              |                |                               |  | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急措置実施後（実施した場合）                           | ○   | ○     | ○       | E    | ●定例会見・レクにて説明   |  |
|                 |              |                | 滞留水の移送                        | 作業   | ●高濃度滞留水の移送  | ○   | ○     | ○       | D    | ●滞留水水位、移送、処理状況に記載し、ホームページ掲載  |  |
|                 |              |                |                               |  | ●低濃度滞留水（5・6号機等）の移送（仮設タンク等、陸上での移送）                               | ×   | —     | —       | —    | その他  | ●定例会見・レクにて説明   |
|                 |              |                |                               |  | ●高濃度滞留水の非定例移送（孤立エリア、立坑等、からの移送）                                  | ○   | ○     | ○       | E    | ●日報、1F状況にも記載   |  |
|                 |              |                |                               |  | ●低濃度滞留水（5・6号機等）の移送（メガフロート等、海への流出の可能性がある移送）                      | ○   | ○     | ○       | E    | ●定例会見・レクにて説明   |  |
|                 |              |                |                               |  | ●キャスク保管施設の表面温度、密封圧力指示に異常が認められた場合                                | ○   | ○     | ●       | B    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討 |  |
| 放射性物質放出関連作業     | 作業           | シルトフェンスを開閉した場合 | ○                             | ●事前（前日、遅くとも当日朝）<br>●開放後（1日で終る場合省略）<br>●閉鎖後 | —   | —   | —     | —       | E    | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載   |  |
|                 |              |                |                               |  | ●完了後速やかに  | —   | ○     | ○       | E    | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載   |  |

## 福島第一原子力発電所 運用時、事故・トラブル等発生時の通報基準・公表方法

2013年9月17日施行

2017年2月28日更新

東京電力ホールディングス株式会社

| 自治体との通報連絡協定   |   | 対象設備  | トラブル・事故等分類   |           |  | 通報基準   |   |  | 公表方法  |  |   |   |   |
|---|---|-------|--|-----------|--|--|---|--|-------|--|---|---|---|
| 通報連絡要綱  | 運用上の留意点   |       | 要否   | タイミング     | 一斉メール  | 日報&1F状況  | 会見説明  | 公表区分   | タイミング |  |   |   |   |
| (13) 放射線業務従事者の被ばくが法令に定める線量限度を超えたとき。ただし、線量限度以下の被ばくであっても、被ばく者に対する特別の措置を必要とするときも同様とする。 | ① 放射線業務従事者の受けた実効線量（5年につき100ミリシーベルト、かつ、1年につき50ミリシーベルト）、眼の水晶体の等価線量（1年につき150ミリシーベルト）、皮膚の等価線量（1年につき500ミリシーベルト）、女性の実効線量等が法令で定める線量限度を超えたとき、又はそのおそれがあるとき。<br>② 線量限度以下の被ばくであっても放射線管理計画書に記載された値を著しく超えたとき。<br>③ 被ばく者に対する特別の措置とは、医師等の指示により勤務場所等を変更したとき、医師が放射線障害のおそれがあると判断し、診察・処置等を行ったとき、又は医師の診察・除洗等の処置を必要とするときをいう。<br>ただし、発電所内で水洗等の簡単な除洗で除去されたものは除く。 | 被ばく関係 | 線量超過   | トラブル      | 法令に定める線量限度を超えた場合、そのおそれのある場合（1日もしくは作業単位での大量の被ばくの場合）<br>(実効線量100ミリシーベルト／5年&50ミリシーベルト／年、眼の水晶体150ミリシーベルト／年皮膚500ミリシーベルト／年等) | ○  | ●判明後30分以内を自安に通報   | ○  | ○     | ◎  | A                                       |   |   |
|   |   |       | 放効線管理計画書に記載された値を超えた場合（5ミリシーベルトを超える作業が対象）、または非放効線従事者がO、5ミリシーベルトを超えた場合 | ○         | ●判明後30分以内を自安に通報  | ○  | ○   | ●  | B     | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討 |   |   |   |
|   |   |       | 計画線量を大きく超えたことを確認した場合   | ○         | ●判明後30分以内を自安に通報  | —  | —   | ○  | E     | ●定例会見・レクにて説明   |   |   |   |
|   |   |       | 個人線量計の装着忘れ（リングバッヂ等も含む）   | トラブル      | 作業等において個人線量計を装着していないかった場合  | ○  | ●判明後30分以内を自安に通報   | —  | ○     | ○  | E                                       | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載  |   |
|   |   |       | 高濃度物質、高濃度汚染水を発見  | トラブル      | 高濃度物質、高濃度汚染水を発見し、立ち入り制限を実施した場合<br>(宇宙線量率の目安は1～4号機物的防護区域内で100ミリシーベルト／時、外で15ミリシーベルト／時)                                   | ○  | ●制限措置実施判断後30分以内を自安に通報   | —  | ○     | ○  | D                                       | ●直近の定例会見・レクにて説明   |   |
|   |   |       | 内部取込の可能性   | トラブル      | 内部取込の可能性（首より上に汚染が確認され、鼻スミヤで汚染が確認された場合）があり、ホールボディカウンタを受検する場合  | ○  | ●ホールボディカウンタ受検指示後30分以内を自安に通報<br>●ホールボディカウンタ結果判明時                   | —  | ○     | ○  | E                                       | ●定例会見にて説明<br>●日報、1F状況にも記載<br>●内部取り込みが確定した場合は公表区分C                             |   |
|   |   |       | 高濃度汚染水の被水  | トラブル      | アノラックを着用せずに高濃度汚染水を被水した場合   | ○  | ●判明後30分以内を自安に通報<br>●汚染検査、除染結果                                     | ○  | ○     | ●  | B                                       | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討        |   |
|   |   |       | 全面マスク着用指示  | トラブル      | 一時的に全面マスク着用省略の運用を中止するトラブルが発生した場合   | ○  | ●全面マスク着用指示後30分以内を自安に通報<br>●ダスト、空間線量確認後                            | ○  | ○     | ○  | C                                       | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明                                       |   |
|   |   |       | 火災であるかを判断できない場合は、発煙の有無等の発生事象の概要、消防署への通報の有無等の対応内容について連絡する。            | 火災・発煙・油漏れ | 火災・火災報知器動作   | 火災を発見し、119番通報した場合                                | ○   | ●確認・消防通報後30分以内を自安に通報<br>●鎮火後<br>●現場の詳細な確認結果<br>●消防による鎮火判断後 | ○     | ○  | ●                                       | B   | ●通報後30分以内を自安に一斉メールを発信<br>●直近の定例会見にて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討<br>●プレス発表も実施 |
|   |   |       | 火災報知器が動作し、誤報との判断ができない場合  |           |  | 火災報知器が動作確認後30分以内を自安に通報<br>(火災or誤警報判断後) 30分を自安に通報 | ○   | ○  | ○     | C  | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明 |   |   |
|   |   |       | 火災報知器が動作したが30分以内に誤発報の確認ができた場合  |           |  | —  | —   | —  | —     | その他  |   |   |   |
| (14) 敷地内において火災が発生したとき。  | 火災であるかを判断できない場合は、発煙の有無等の発生事象の概要、消防署への通報の有無等の対応内容について連絡する。   |       | 発煙・焦げ跡の確認  | トラブル      | 火災のおそれとして消防に通報した場合   | ○  | ●確認・消防通報後30分以内を自安に通報<br>●発煙停止後<br>●現場の詳細な確認結果<br>●消防による判断後（火災か否か） | ○  | ○     | ○  | C                                       | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明                                       |   |
|   |   |       | 油漏れ／薬液（危険物）漏れ  | トラブル      | 構外（海洋）への漏えいおよび漏えいの可能性がある場合、または使用済燃料プールへ流入した場合  | ○  | ●確認・消防通報後30分以内を自安に通報<br>●消防による判断後（危険物の漏えいか否か）                     | ○  | ○     | ◎  | A                                       | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●夜間・休日を問わず準備ができる次第、緊急記者会見を開催<br>●緊急記者会見・レク時には、プレス文を用意 |   |
|   |   |       | プラント設備から漏えいが確認され地面へ染み込んでいる場合   |           |  | ○  | ●確認・消防通報後30分以内を自安に通報<br>●消防による判断後（危険物の漏えいか否か）                     | ○  | ○     | ○  | C                                       | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明                                       |   |
|   |   |       | プラント設備から漏えいが確認され建内に留まっている場合  |           |  | ○  | ●確認・消防通報後30分以内を自安に通報<br>●消防による判断後（危険物の漏えいか否か）                     | —  | ○     | ○  | D                                       | ●直近の定例会見・レクにて説明   |   |
|   |   |       | 重機から漏えいが確認された場合  |           |  | ○  | ●確認・消防通報後30分以内を自安に通報<br>●消防による判断後（危険物の漏えいか否か）                     | —  | —     | ○  | E                                       | ●定例会見・レクにて説明  |   |

福島第一原子力発電所 運用時、事故・トラブル等発生時の通報基準・公表方法

2013年9月17日施行  
2017年2月28日更新  
東京電力ホールディングス株式会社

| 自治体との通報連絡協定  |   | 対象設備         | トラブル・事故等分類       |                       | 通報基準 |   |       | 公表方法    |      |      |  |
|--|---|--------------|------------------|-----------------------|------|---|-------|---------|------|------|--|
| 通報連絡要綱   | 運用上の留意点   |              |                  |                       | 要否   | タイミング   | 一斉メール | 日報&1F状況 | 会見説明 | 公表区分 | タイミング  |
| (15) 原子炉施設に関し人の障害とは、放射線による障害およびそれ以外の事故等による障害をさすものとし、医師等により休業の必要があると判断された場合、又は、当日中に医師の診断結果が得られず、障害の程度が判断できない場合は連絡する。<br><br>(16) 前各号のほか発電所敷地内で起きた事故であって周辺住民に不安を与えるおそれがあるとき。 | 人の障害とは、放射線による障害およびそれ以外の事故等による障害をさすものとし、医師等により休業の必要があると判断された場合、又は、当日中に医師の診断結果が得られず、障害の程度が判断できない場合は連絡する。<br><br>発電所敷地内で起きた事故であって救急車を要請した場合、ドクターヘリが発電所内に着陸する場合等。                                       | けが人、傷病者      | 作業に起因するけが、熱中症の発生 | トラブル                  | ○    | ●死亡診断が出された後   | ○     | ○       | ◎    | A    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●夜間・休日を問わず準備ができ次第、緊急記者会見を開催<br>●緊急記者会見・レク時には、プレス文を用意                     |
|  |   |              |                  |                       | ○    | ●搬送依頼後30分以内を自安に通報<br>●医師の診断結果が出た後   | ○     | ○       | ●    | B    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見にて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討                              |
|  |   |              |                  |                       | ○    | ●搬送依頼後30分以内を自安に通報<br>●搬送時刻（出発、到着時刻等）<br>●医師の診断結果が出た後  | ○     | ○       | ○    | C    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明  |
|  |   |              |                  |                       | ○    | ●医師の診断（作業起因による1日以上の休業または感染症による休業）が出た後   | —     | —       | ○    | E    | ●定例会見・レクにて説明   |
|  |   |              |                  |                       | ○    | ●搬送依頼後30分以内を自安に通報<br>●死亡診断が出された後<br>●医師の診断結果が出た後（診断結果が内因性の場合には病名は記載しない）   | —     | ○*      | ○*   | D    | ●直近の定例会見・レクにて説明<br>●夜間・休日を含め、後日、作業との因果関係が認められた場合には速やかに一斉メール送信（区分A扱い）<br>※診断結果が内因性の場合には病名は記載しない   |
|  |   |              |                  |                       | ○    | ●搬送依頼後30分以内を自安に通報<br>●搬送時刻（出発、到着時刻等）<br>●医師の診断結果が出た後（診断結果が内因性の場合には病名は記載しない）   | —     | —       | ○*   | E    | ●定例会見・レクにて説明<br>※診断結果が内因性の場合には病名は記載しない   |
|  |   |              |                  |                       | ×    |   | —     | —       | —    | その他  |  |
|  |   |              |                  |                       | ○    | ●判断を確認後30分以内を自安に通報  | ○     | ○       | ●    | B    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見にて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討                              |
|  |   |              |                  |                       | ○    | ●発生後の中央制御室（1～4号機、5・6号機、水処理）パラメータ確認後、速やかに異常が確認された場合、速やかにパトロール終了時（区分2・3の場合）   | ○     | —       | ○    | C    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●パレス発表を実施し、日報、1F状況への記載はなし<br>●主要設備への影響が発生している場合は会見も実施 |
|  |   |              |                  |                       | ×    | —   | —     | —       | —    | その他  |  |
| (17) その他必要と認められる事項   | ① 原子力発電所で大きな地震を感じたとき（地震観測地点の「双葉町新山」「大熊町下野上」「大熊町野上」「富岡町本岡」「楢葉町北田」のいずれかで震度4以上を目安とする。）<br><br>② 曇り合う2局以上のモニタリングボストにおいて、2時間以上の欠測が生じたとき等。【(12) 参照】<br><br>③ 機器の故障や誤操作等により原子炉施設保安規定に定める運転上の制限からの逸脱が生じたとき。 | 気象状況（地震、竜巻等） | 地震               | 地震                    | ○    | ●発生後の中央制御室（1～4号機、5・6号機、水処理）パラメータ確認後、速やかに異常が確認された場合、速やかにパトロール終了時（区分2・3の場合）   | ○     | —       | ○    | C    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明<br>●パレス発表を実施し、日報、1F状況への記載はなし<br>●主要設備への影響が発生している場合は会見も実施 |
|  |   |              |                  |                       | ×    | —   | —     | —       | —    | その他  |  |
|  |   |              | 設備共通             | 運転上の制限からの逸脱           | ○    | ●待避指示発令時<br>●待避指示解除時  | —     | —       | ○    | E    | ●定例会見・レクにて説明   |
|  |   |              |                  |                       | ○    | ●逸脱宣言後30分以内を自安に通報<br>●確認された事実を適宜（1回／時間）通報<br>●応急処置方法、実施時期を事前に通報<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復帰宣言（あるいは取下げ）後<br>●原因・対策等（必要に応じて） | ○     | ○       | ●    | B    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見にて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討                              |
|  |   |              | 作業               | 作業等に伴う計画的な運転上の制限からの移行 | ○    | ●バラメータ急変発生確認後30分以内を自安に通報<br>●確認された事実を適宜（1回／時間）通報  | ○     | ○       | ●    | B    | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見にて説明<br>●定例会見・レク未開催日には臨時会見・レクの開催も検討                              |
|  |   |              |                  |                       | ○    | ●事前（前日、遅くとも当日朝）<br>●計画的な作業（「青旗」）適用開始後<br>●起動解除時   | —     | ○       | ○    | E    | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載   |

## 福島第一原子力発電所 運用時、事故・トラブル等発生時の通報基準・公表方法

2013年9月17日施行

2017年2月28日更新

東京電力ホールディングス株式会社

| 自治体との通報連絡協定          |   | 対象設備 | トラブル・事故等分類                |      | 通報基準                              |   | 公表方法   |  |  |                   |                                      |   |   |   |   |
|----------------------|---|------|---------------------------|------|-----------------------------------|---|--|--|--|-------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| 通報連絡要綱               | 運用上の留意点   |      |                           |      | 要否                                | タイミング   | 一斉メール  | 日報&1F状況  | 会見説明   | 公表区分              | タイミング                                |   |   |   |   |
|                      | ④ 制御棒の想定外の引き抜け、過挿入が生じたとき。<br>(燃料が炉心に装荷されていないときに生じたものを除く。) | 制御棒  | 5・6号機における制御棒の想定外の引き抜け、過挿入 | トラブル | ○                                 | ●発生確認後30分以内を自安に通報<br>●応急措置実施後（実施した場合）           | ○  | ○  | ○  | C                 | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見にて説明 |   |   |   |   |
|                      | ⑤ 作業に起因する傷病が発生し、医師の診断により1日以上の休業となるとき。                     |      |                           |      |                                   | 「けが人、傷病者」に当該記載あり                                |  |  |  |                   |                                      |   |   |   |   |
| <b>&lt;当社で想定&gt;</b> |   |      |                           |      |                                   |   |  |  |  |                   |                                      |   |   |   |   |
| <当社で想定>              |   |      |                           |      | 法令報告該当                            | トラブル  | 原子炉等規制法等に基づく報告   | ○  | ●該当判断後30分以内を自安に通報<br>●確認された事実を適宜（1回／時間）通報<br>●応急処置方法、実施時期を事前に通報<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復帰宣言（あるいは判断取下）後<br>●原因・対策等（必要に応じて） | ○                 | ○                                    | ○ | C   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明 |   |
|                      |   |      |                           |      | 安全上重要な機器に不具合が発見された場合              |   |  | ○  | ●該当判断後30分以内を自安に通報<br>●確認された事実を適宜（1回／時間）通報<br>●応急処置方法、実施時期を事前に通報<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復帰宣言（あるいは判断取下）後<br>●原因・対策等（必要に応じて） | ○                 | ○                                    | ○ | C   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明 |   |
|                      |   |      |                           |      | 実施計画違反                            | -   | 保安検査、保安調査において実施計画違反（違反1～3）と判断された場合                           | ×  | -  | -                 | -                                    | ○ | B   | ●定例会見・レクにて説明<br>●プレス発表を実施               |   |
|                      |   |      |                           |      | 保安検査、保安調査において実施計画違反（監視）と判断された場合   |   |  | ×  | -  | -                 | ○                                    | E | ●定例会見・レクにて説明<br>●プレス発表を実施                                     |   |   |
|                      |   |      |                           |      | 新規設備導入、主要作業                       | 炉心、使用済燃料フルの冷却に係わる新規設備導入開始時                      |  | ○  | ●インサービス後、設備が安定したことを確認後、準備ができる次第実施  | -                 | ○                                    | ○ | E   | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載            |   |
|                      |   |      |                           |      | 作業                                | 放射性物質の放出管理に係わる新規設備導入開始時                         |  | ○  | ●インサービス後、設備が安定したことを確認後、準備ができる次第実施  | -                 | ○                                    | ○ | E   | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載            |   |
|                      |   |      |                           |      | 作業                                | 5・6号機の主要設備復旧時                                   |  | ○  | ●インサービス後、設備が安定したことを確認後、準備ができる次第実施  | -                 | ○                                    | ○ | E   | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載            |   |
|                      |   |      |                           |      | 放射性物質の調査依頼                        | 作業  | 発電所構外で福島第一由来と想われる放射性物質が見つかり、調査を依頼された場合                       | ×  | -  | -                 | ○                                    | E | ●定例会見・レクにて説明<br>●環境省の除染エリア毎で最初に発見したものを撤入した時と除染エリア毎にとりまとめた時に公表 |   |   |
|                      |   |      |                           |      | 地下水バイパス                           | 設備停止  | トラブル   | 循環ポンプ、揚水ポンプなどのトラブルにより、地下水バイパスの運用を停止する場合                    | ○  | ●発生確認後30分以内を自安に通報 | ○                                    | ○ | ○   | C                                       | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明 |
|                      |   |      |                           |      | サンプリング結果                          | -   | 一時貯留タンク水のサンプリング結果が運用目標値を超えた場合                                | ○  | -  | ○                 | ○                                    | ○ | C   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明 |   |
| <当社で想定>              |   |      |                           |      | -                                 | 揚水井のサンプリング結果が運用目標値を超え汲み上げを停止する場合                |  | ○  | -  | -                 | ○                                    | ○ | D   | ●直近の定例会見・レクにて説明                         |   |
|                      |   |      |                           |      | -                                 | 排水前の一時貯留タンク水のサンプリング結果                           |  | ○  | ●排水開始前   | -                 | -                                    | - | その他   |   |   |
|                      |   |      |                           |      | 排水実績                              | 作業  | 排水停止   | ○  | ●排水作業終了後   | -                 | ○                                    | ○ | E   | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載            |   |
|                      |   |      |                           |      | サブドレン・地下排水・集水設備 / サブドレン他浄化設備・移送設備 | 設備停止  | トラブル   | ポンプなどのトラブルや建屋内滞留水水位によりサブドレン水位が低くなる恐れがある場合等により、系統の運用を停止する場合 | ○  | ●発生確認後30分以内を自安に通報 | ○                                    | ○ | ○   | C                                       | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明 |
|                      |   |      |                           |      | サンプリング結果                          | -   | 一時貯留タンク水のサンプリング結果、トリチウムが運用目標値を超えた場合及び、定期的な分析で基準を超えて排水を停止する場合 | ○  | -  | ○                 | ○                                    | ○ | C   | ●通報後30分以内を自安に一斉メール送信<br>●直近の定例会見・レクにて説明 |   |
|                      |   |      |                           |      | -                                 | 集水タンク水のサンプリング結果が運用目標値を超えた場合で、浄化設備への移送が不可と判断した場合 |  | ○  | -  | -                 | ○                                    | ○ | D   | ●直近の定例会見・レクにて説明                         |   |
|                      |   |      |                           |      | -                                 | 排水前の一時貯留タンク水のサンプリング結果                           |  | ○  | ●排水開始前   | -                 | -                                    | - | その他   |   |   |
|                      |   |      |                           |      | 排水実績                              | 作業  | 排水停止   | ○  | ●排水作業終了後   | -                 | ○                                    | ○ | E   | ●定例会見・レクにて説明<br>●日報、1F状況にも記載            |   |

## 福島第一原子力発電所 運用時、事故・トラブル等発生時の通報基準・公表方法

2013年9月17日施行

2017年2月28日更新

東京電力ホールディングス株式会社

| 自治体との通報連絡協定 |         | 対象設備                | トラブル・事故等分類 |       |  | 通報基準                  |  |                       | 公表方法                  |                       |   |
|-------------|---------|---------------------|------------|-------|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 通報連絡要綱      | 運用上の留意点 |                     | 要否         | タイミング | 一斉メール  | 日報&1F状況               | 会見説明   | 公表区分                  | タイミング                 |                       |   |
|             |         | 陸側遮水壁<br>雑固体廃棄物焼却設備 | 設備停止       | トラブル  | ●ラインの大量漏えい、供給ポンプ停止などのトラブルにより、陸側遮水壁の運用を停止する場合             | <input type="radio"/> | ●発生確認後30分以内を目安に通報<br>●発生確認後30分以内を目安に通報<br>●応急処置実施内容、実施時期<br>●応急措置実施後（実施した場合）<br>●復旧時 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | C |
|             |         |                     | 設備停止       | トラブル  | 排気のモニタリング結果、異常が認められ停止した場合                                | <input type="radio"/> | ●発生確認後30分以内を目安に通報<br>●復旧時  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | C                     |   |
|             |         |                     |            |       | 設備の異常やトラブル等により、雑固体廃棄物焼却設備を非常停止した場合                       | <input type="radio"/> | ●発生確認後30分以内を目安に通報<br>●復旧時  | -                     | <input type="radio"/> | D                     |   |
|             |         |                     |            |       | 設備の異常やトラブル等により、雑固体廃棄物焼却設備の運用停止期間が長期に至る場合、及び長期に至る可能性がある場合 | <input type="radio"/> | ●運用停止期間が長期に至るもの（可能性含む）と判断した時点<br>●復旧時  | -                     | <input type="radio"/> | D                     |   |

※「通報基準・公表方法」はあくまでも目安であり、上記以外の事故・トラブルが発生した場合も含め、通報・公表の要否は社会的関心の状況などを踏まえて柔軟に判断します。

※複合的なトラブル・事故が発生した場合は、原則、公表区分の高い方のタイミングで通報・公表します。

※竜巻／落雷／津波等の規模・被害が大きくなる場合は、状況に応じて臨時会見・レクを開催します。

※会見とは本店における記者会見を指し、レクとは福島県政記者会における記者レクを指します。

※本資料における「通報」は、原子力災害対策特別措置法第25条第2項に基づく連絡にて行います。

【更新履歴】

2013年9月17日施行

2014年2月20日更新

2015年5月12日更新

2015年10月5日更新

2016年2月1日更新

2017年2月28日更新