

ALPS種類	入口・出口	計画番号	依頼番号	試料採取場所大項目	分析計画名称	試料名称	試料採取日	全β結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)結果 [Bq/cm3]	Sr-90結果 [Bq/cm3]	Cs-134結果 [Bq/cm3]	Cs-137結果 [Bq/cm3]	I-129結果 [Bq/cm3]	Ru-106結果 [Bq/cm3]	Sb-125結果 [Bq/cm3]	Co-60結果 [Bq/cm3]
増設	入口	-	-	-	-	ZA-入口水	2015/4/1	-	-	-	<5.73E+00	1.25E+01	-	6.17E+01	3.47E+01	<2.42E+00
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口A水	2015/4/1	7.86E-02	-	-	7.02E-04	2.35E-03	<1.15E-02	3.02E-02	8.21E-03	1.41E-03
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口B水	2015/4/1	9.59E-02	-	-	<3.01E-04	4.31E-04	-	2.75E-02	8.09E-03	8.32E-04
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口C水	2015/4/1	9.11E-02	-	-	<2.44E-04	5.91E-04	7.43E-03	4.33E-02	9.43E-03	6.95E-04
増設	入口	-	H27-ZA-001	-	-	ZA-入口水	2015/4/3	4.25E+05	-	2.39E+05	<6.24E+00	1.34E+01	-	6.88E+01	4.77E+01	<2.12E+00
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口A水	2015/4/3	8.51E-02	-	-	<3.22E-04	9.03E-04	-	3.50E-02	9.63E-03	1.47E-03
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口B水	2015/4/3	1.01E-01	-	2.15E-03	<3.35E-04	4.18E-04	9.78E-03	2.97E-02	1.02E-02	9.36E-04
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口C水	2015/4/3	9.74E-02	-	-	<3.41E-04	4.29E-04	2.01E-03	4.02E-02	1.05E-02	8.77E-04
増設	入口	-	-	-	-	ZA-入口水	2015/4/6	-	-	-	3.00E+00	7.97E+00	-	1.52E+01	3.66E+01	3.80E+00
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口A水	2015/4/6	7.41E-02	-	4.57E-03	5.31E-04	1.54E-03	1.01E-02	2.98E-02	9.43E-03	1.22E-03
増設	出口	-	H27-ZA(C)-002	-	-	ZA-出口C水	2015/4/6	6.99E-02	-	<6.03E-04	<3.07E-04	4.31E-04	2.00E-03	3.33E-02	1.01E-02	4.77E-04
増設	入口	-	-	-	-	ZA-入口水	2015/4/8	-	-	-	<1.95E+00	6.09E+00	-	1.08E+01	2.78E+01	3.50E+00
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口B水	2015/4/8	2.12E-01	-	-	<2.96E-04	6.24E-04	1.92E-02	5.75E-02	1.55E-02	1.95E-03
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口C水	2015/4/8	1.51E-01	-	-	<2.04E-04	4.25E-04	4.43E-03	6.35E-02	1.64E-02	1.56E-03
増設	入口	-	H27-ZA-002	-	-	ZA-入口水	2015/4/10	6.55E+04	-	-	<2.14E+00	7.22E+00	1.31E-01	1.03E+01	3.16E+01	2.15E+00
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口B水	2015/4/10	1.11E-01	-	-	<3.66E-04	3.04E-04	-	3.69E-02	1.38E-02	2.58E-03
増設	入口	-	-	-	-	ZA-入口水	2015/4/13	-	-	-	2.20E+00	7.81E+00	-	<7.49E+00	2.42E+01	3.39E+00
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口A水	2015/4/13	2.07E-01	2.48E+03	-	5.51E-04	2.49E-03	1.83E-02	3.35E-02	1.47E-02	1.86E-03
増設	出口	-	H27-ZA(B)-003	-	-	ZA-出口B水	2015/4/13	9.22E-02	-	1.89E-03	<3.21E-04	3.52E-04	1.17E-02	3.36E-02	1.14E-02	2.42E-03
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口C水	2015/4/13	1.17E-01	-	-	<3.42E-04	2.71E-04	5.51E-03	5.18E-02	1.19E-02	1.44E-03
増設	入口	-	-	-	-	ZA-入口水	2015/4/15	-	-	-	5.23E+00	1.30E+01	1.54E-01	3.62E+01	3.75E+01	<1.19E+00
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口A水	2015/4/15	1.22E-01	-	-	3.24E-03	1.24E-02	-	3.31E-02	1.37E-02	2.43E-03
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口B水	2015/4/15	9.89E-02	-	-	<2.99E-04	2.97E-04	1.36E-02	4.39E-02	1.36E-02	2.39E-03
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口C水	2015/4/15	1.17E-01	-	<6.80E-04	<3.46E-04	2.81E-04	5.32E-03	5.14E-02	1.17E-02	1.68E-03
増設	入口	-	H27-ZA-003	-	-	ZA-入口水	2015/4/17	1.57E+05	-	3.28E+04	<2.20E+00	8.05E+00	-	1.21E+01	3.09E+01	2.12E+00
増設	出口	-	H27-ZA(A)-003	-	-	ZA-出口A水	2015/4/17	1.13E-01	-	5.09E-03	3.68E-03	1.25E-02	-	3.96E-02	1.63E-02	1.92E-03
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口C水	2015/4/17	1.44E-01	-	-	<4.66E-04	3.35E-04	<1.25E-02	6.24E-02	1.38E-02	1.82E-03
増設	入口	-	-	-	-	ZA-入口水	2015/4/20	-	-	-	2.06E+00	6.29E+00	-	9.42E+00	2.76E+01	3.22E+00
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口A水	2015/4/20	1.13E-01	-	-	2.78E-03	1.08E-02	2.23E-02	4.22E-02	1.53E-02	2.42E-03
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口B水	2015/4/20	1.24E-01	-	-	<3.85E-04	5.66E-04	-	4.01E-02	1.39E-02	2.11E-03
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口C水	2015/4/20	1.32E-01	-	-	<3.81E-04	2.61E-04	-	5.77E-02	1.31E-02	1.70E-03
増設	入口	-	56-20150421-61-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/4/22	-	-	-	<1.81E+00	4.78E+00	-	7.98E+00	1.45E+01	1.12E+00
増設	出口	-	化-20150421-36-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/4/22	-	-	<5.51E-04	-	-	9.11E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20150421-29-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/4/22	-	-	1.22E-03	-	-	1.66E-02	-	-	-
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口B水	2015/4/22	8.81E-02	-	-	<3.92E-04	4.31E-04	-	3.21E-02	1.50E-02	2.07E-03
増設	出口	-	-	-	-	ZA-出口C水	2015/4/22	9.80E-02	-	-	<3.81E-04	<2.01E-04	-	4.01E-02	1.22E-02	1.28E-03
増設	出口	-	H27-ZA(C)-005	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/4/24	1.41E-01	-	-	2.74E-03	9.92E-03	-	5.49E-02	1.92E-02	2.13E-03
増設	出口	-	化-20150423-23-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/4/24	-	-	-	<3.10E-04	4.06E-04	<1.46E-02	8.85E-02	1.62E-02	1.52E-03
増設	出口	-	化-20150423-23-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/4/24	1.68E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150423-70-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/4/24	8.59E+04	-	-	2.76E+00	1.16E+01	-	1.43E+01	2.98E+01	3.04E+00
増設	入口	-	56-20150423-70-3	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/4/24	-	-	-	-	-	1.42E-01	-	-	-
増設	出口	-	化-20150424-8-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/4/27	5.67E-02	-	-	3.90E-03	1.32E-02	-	1.24E-02	7.29E-03	7.54E-04
増設	出口	-	化-20150424-9-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/4/27	-	-	-	<2.24E-04	3.94E-04	<1.20E-02	1.53E-02	5.44E-03	8.60E-04
増設	出口	-	化-20150424-9-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/4/27	3.11E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150424-31-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/4/27	-	-	-	<3.61E+00	1.40E+01	-	2.79E+01	4.30E+01	1.54E+00
増設	出口	-	56-20150424-17-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/4/27	-	6.94E+02	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150424-8-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/4/27	-	-	1.81E-03	-	-	1.10E-02	-	-	-
増設	入口	-	56-20150428-16-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/4/29	-	-	-	3.64E+00	1.01E+01	-	3.82E+01	4.18E+01	<1.39E+00
増設	出口	-	化-20150428-7-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/4/29	1.10E-01	-	-	<3.49E-04	7.01E-04	-	5.66E-02	1.08E-02	1.23E-03
増設	出口	-	化-20150428-5-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/4/29	-	-	-	2.95E-03	1.02E-02	<1.33E-02	3.38E-02	1.38E-02	1.23E-03
増設	出口	-	化-20150428-5-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/4/29	9.92E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150430-32-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/1	1.30E-01	-	-	3.28E-03	1.16E-02	-	5.00E-02	1.82E-02	1.24E-03
増設	出口	-	化-20150430-34-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/5/1	1.34E-01	-	-	<3.59E-04	4.55E-04	-	5.36E-02	1.46E-02	1.79E-03
増設	入口	-	56-20150430-41-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/5/1	7.87E+04	-	-	<2.20E+00	1.01E+01	-	1.21E+01	2.46E+01	1.80E+00
増設	出口	-	56-20150430-44-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/1	-	2.20E+03	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150430-38-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/1	1.35E-01	-	-	<3.64E-04	1.07E-03	-	6.82E-02	1.55E-02	1.32E-03
増設	出口	-	化-20150430-38-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/1	-	-	<8.64E-04	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150430-41-3	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/5/1	-	-	4.59E+04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150430-38-3	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/1	-	-	-	-	-	6.81E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20150430-50-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/5/4	-	-	-	4.37E+00	1.19E+01	-	2.26E+01	2.74E+01	2.36E+00
増設	出口	-	化-20150430-42-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/4	1.42E-01	-	-	3.26E-03	1.08E-02	-	5.81E-02	1.99E-02	1.77E-03
増設	出口	-	化-20150430-45-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/5/4	1.51E-01	-	-	<3.91E-04	5.87E-04	-	6.74E-02	1.65E-02	2.38E-03
増設	出口	-	化-20150430-46-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/4	-	-	-	<3.20E-04	5.83E-04	<1.56E-02	9.05E-02	1.48E-02	1.55E-03
増設	出口	-	化-20150430-46-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/4	1.75E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150430-42-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/4	-	-	2.52E-03	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150430-45-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/5/4	-	-	1.84E-03	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150430-42-3	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/4	-	-	-	-	-	2.50E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150430-45-3	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/5/4	-	-	-	-	-	1.13E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150430-49-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/6	-	-	-	2.33E-03	8.41E-03	2.07E-02	5.21E-02	1.77E-02	1.67E-03
増設	出口	-	化-20150430-49-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/6	1.41E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150430-51-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/5/6	-	-	-	<3.35E-04	2.45E-04	1.65E-02	1.16E-01	1.58E-02	1.78E-03
増設	出口	-	化-20150430-51-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/5/6	2.06E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150430-53-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/6	1.76E-01	-	-	<3.66E-04	4.70E-04	-	9.41E-02	1.61E-02	1.44E-03
増設	入口	-	56-20150430-59-0	-	-											

ALPS種類	入口・出口	計画番号	依頼番号	試料採取場所大項目	分析計画名称	試料名称	試料採取日	全β結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)結果 [Bq/cm3]	Sr-90結果 [Bq/cm3]	Cs-134結果 [Bq/cm3]	Cs-137結果 [Bq/cm3]	I-129結果 [Bq/cm3]	Ru-106結果 [Bq/cm3]	Sb-125結果 [Bq/cm3]	Co-60結果 [Bq/cm3]
増設	出口	-	化-20150514-31-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/15	2.35E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150514-27-3	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/5/15	-	-	6.42E+04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150514-23-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/15	-	-	2.43E-03	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150514-23-3	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/15	-	-	-	-	-	2.98E-02	-	-	-
増設	入口	-	56-20150515-25-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/5/18	-	-	-	3.84E+00	1.30E+01	-	<1.02E+01	4.15E+01	4.17E+00
増設	出口	-	化-20150515-12-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/18	1.75E-01	-	-	2.08E-03	7.34E-03	-	7.57E-02	1.93E-02	2.05E-03
増設	出口	-	化-20150515-16-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/5/18	9.26E-01	-	-	<6.33E-04	<4.05E-04	-	7.26E-01	2.02E-02	2.51E-03
増設	出口	-	化-20150515-16-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/5/18	-	-	2.15E-03	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150515-16-3	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/5/18	-	-	-	-	-	1.65E-02	-	-	-
増設	入口	-	56-20150519-26-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/5/20	-	-	4.08E+00	1.32E+01	-	-	2.42E+01	3.57E+01	3.20E+00
増設	出口	-	化-20150519-9-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/20	2.01E-01	-	-	1.82E-02	6.56E-02	-	6.82E-02	1.83E-02	2.03E-03
増設	出口	-	化-20150519-13-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/5/20	6.63E-01	-	-	<5.16E-04	<3.42E-04	-	4.92E-01	1.70E-02	2.38E-03
増設	出口	-	化-20150519-17-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/20	2.53E-01	-	-	<4.00E-04	3.76E-04	-	1.20E-01	1.58E-02	1.41E-03
増設	出口	-	化-20150519-17-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/20	-	-	<7.46E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150519-17-3	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/20	-	-	-	-	-	8.45E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20150519-17-3	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/20	-	-	-	-	-	8.45E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20150521-11-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/22	2.87E-01	-	-	3.61E-02	1.35E-01	-	7.09E-02	2.08E-02	2.07E-03
増設	出口	-	化-20150521-12-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/22	3.89E-01	-	-	<3.44E-04	4.58E-04	<1.92E-02	1.97E-01	1.79E-02	1.45E-03
増設	入口	-	56-20150521-32-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/5/22	1.07E+05	-	-	4.95E+00	1.25E+01	-	<1.13E+01	3.66E+01	3.56E+00
増設	出口	-	化-20150521-11-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/22	-	-	<7.73E-04	-	-	3.18E-02	-	-	-
増設	入口	-	56-20150522-23-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/5/25	-	-	-	3.60E+00	1.15E+01	-	2.07E+01	3.62E+01	3.44E+00
増設	出口	-	化-20150522-8-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/25	2.55E-01	-	-	1.39E-02	5.18E-02	3.23E-02	6.45E-02	1.99E-02	1.84E-03
増設	出口	-	化-20150522-10-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/5/25	4.02E-01	-	-	<4.84E-04	<3.16E-04	-	2.39E-01	1.44E-02	1.65E-03
増設	出口	-	化-20150522-12-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/25	3.21E-01	-	-	<3.99E-04	<2.74E-04	-	1.36E-01	1.50E-02	1.41E-03
増設	入口	-	56-20150526-8-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/5/27	-	-	-	7.82E-01	3.14E+00	-	4.12E+00	3.99E+00	<1.38E-01
増設	出口	-	化-20150526-1-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/27	2.27E-01	-	-	1.33E-02	4.80E-02	-	5.75E-02	1.88E-02	1.67E-03
増設	出口	-	化-20150526-4-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/27	2.48E-01	-	-	<3.84E-04	4.06E-04	-	1.42E-01	1.32E-02	1.18E-03
増設	出口	-	化-20150526-4-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/27	-	-	<8.26E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150526-4-3	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/27	-	-	-	-	-	1.11E-02	-	-	-
増設	入口	-	56-20150528-68-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/5/29	7.19E+03	-	-	4.05E-01	1.24E+00	-	2.19E+00	4.68E+00	1.46E-01
増設	出口	-	化-20150528-26-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/29	2.69E-01	-	-	2.15E-03	8.47E-03	-	1.75E-01	1.19E-02	2.15E-03
増設	出口	-	化-20150528-31-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/29	9.06E-02	-	-	<3.33E-04	<2.34E-04	-	3.38E-02	6.83E-03	1.29E-03
増設	入口	-	56-20150528-68-3	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/5/29	-	-	-	2.95E+03	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150528-27-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/29	-	-	<6.31E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150528-31-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/29	-	-	<4.89E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	56-20150528-64-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/29	-	6.12E+02	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150528-27-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/5/29	-	-	-	-	-	3.54E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150528-31-3	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/5/29	-	-	-	-	-	5.02E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20150528-68-4	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/5/29	-	-	-	-	-	5.53E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150529-20-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/6/1	4.96E-02	-	-	<3.08E-04	3.78E-04	-	1.73E-02	4.85E-03	1.95E-03
増設	出口	-	化-20150529-22-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/6/1	-	-	-	<2.65E-04	4.36E-04	<1.17E-02	4.42E-02	6.57E-03	1.99E-03
増設	出口	-	化-20150529-22-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/6/1	1.05E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150529-8-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/6/1	-	-	-	3.59E-01	1.05E+00	-	2.10E+00	5.40E+00	1.13E-01
増設	出口	-	化-20150529-20-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/6/1	-	-	9.57E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150529-20-3	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/6/1	-	-	-	-	-	1.18E-02	-	-	-
増設	入口	-	56-20150602-22-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/6/3	-	-	-	2.34E-01	9.96E-01	-	1.59E+00	4.88E+00	<7.05E-02
増設	出口	-	化-20150602-3-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/6/3	-	-	-	<2.59E-02	7.88E-04	1.13E-02	2.03E-02	6.55E-03	2.42E-03
増設	出口	-	化-20150602-7-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/6/3	-	-	-	3.11E-03	1.17E-02	<1.36E-02	4.42E-02	4.45E-03	2.87E-03
増設	出口	-	化-20150602-7-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/6/3	8.71E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150602-3-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/6/3	5.50E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150604-15-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口A水	2015/6/5	9.18E-02	-	-	3.96E-03	1.52E-02	-	3.95E-02	4.82E-03	2.75E-03
増設	出口	-	化-20150604-19-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/6/5	8.02E-02	-	-	<2.98E-04	<1.88E-04	-	2.30E-02	3.93E-03	1.77E-03
増設	入口	-	56-20150604-15-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/6/5	1.25E+04	-	-	3.63E-01	1.04E+00	-	1.74E+00	5.01E+00	1.23E-01
増設	出口	-	化-20150604-19-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/6/5	-	-	1.09E-03	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150604-19-3	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/6/5	-	-	-	-	-	5.06E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20150605-8-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-入口水	2015/6/8	-	-	-	3.75E-01	1.23E+00	-	1.62E+00	5.24E+00	8.32E-02
増設	出口	-	化-20150605-4-0	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口B水	2015/6/8	4.29E-02	-	-	<3.03E-04	3.13E-04	-	1.58E-02	3.73E-03	2.12E-03
増設	出口	-	化-20150605-5-1	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/6/8	-	-	-	<2.16E-04	4.45E-04	<1.05E-02	1.58E-02	4.48E-03	2.04E-03
増設	出口	-	化-20150605-5-2	-	-	汚染水処理設備-増設ALPS-系統水-ZA-出口C水	2015/6/8	6.75E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150609-19-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/6/10	-	-	-	2.97E-01	1.25E+00	-	1.50E+00	5.52E+00	1.20E-01
増設	出口	-	化-20150609-5-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/6/10	6.45E-02	-	-	3.38E-03	1.30E-02	-	1.65E-02	3.41E-03	2.30E-03
増設	出口	-	化-20150609-9-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/6/10	5.24E-02	-	-	<2.83E-04	3.70E-04	-	1.58E-02	4.10E-03	2.17E-03
増設	出口	-	化-20150609-5-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/6/10	-	-	2.25E-03	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150609-9-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/6/10	-	-	1.41E-03	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150609-5-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/6/10	-	-	-	-	-	1.36E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150609-9-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/6/10	-	-	-	-	-	1.31E-02	-	-	-
増設	入口	-	56-20150612-21-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/6/15	7.80E+04	-	-	<2.23E+00	7.57E+00	-	<1.00E+01	2.52E+01	2.12E+00
増設	入口	-	56-20150612-21-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/6/15	-	-	4.37E+04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150612-12-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/6/15	8.97E-02	-	-	<3.16E-04	2.92E-04	-	2.77E-02	7.32E-03	1.86E-03
増設	入口	-	56-20150616-14-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/6/17	-	-	-	1.40E+00	5.57E+00	-	6.49E-01	2.96E+00	5.89E-02
増設	出口	-	化-20150616-4-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/6/17	-	-	-	3.60E-04	1.30E-03	1.32E-02	9.56E-03	2.88E-03	1.28E-03
増設	出口	-	化-20150616-4-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/6/17	4.22E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150616-4-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-										

ALPS種類	入口・出口	計画番号	依頼番号	試料採取場所大項目	分析計画名称	試料名称	試料採取日	全β 結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム) 結果 [Bq/cm3]	Sr-90 結果 [Bq/cm3]	Cs-134 結果 [Bq/cm3]	Cs-137 結果 [Bq/cm3]	I-129 結果 [Bq/cm3]	Ru-106 結果 [Bq/cm3]	Sb-125 結果 [Bq/cm3]	Co-60 結果 [Bq/cm3]
増設	出口	-	化-20150623-6-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/6/24	5.49E-02	-	-	2.43E-03	9.37E-03	-	8.63E-03	3.67E-03	8.94E-04
増設	出口	-	化-20150623-7-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/6/24	-	-	-	<2.04E-04	2.56E-04	1.42E-02	8.87E-03	2.38E-03	4.37E-04
増設	出口	-	化-20150623-7-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/6/24	4.03E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150623-7-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/6/24	-	-	<3.15E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150623-6-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/6/24	-	-	<3.39E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150625-7-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/6/26	-	-	-	2.90E-04	1.33E-03	1.11E-02	1.13E-02	2.86E-03	1.07E-03
増設	出口	-	化-20150625-7-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/6/26	4.27E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150625-13-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/6/26	4.51E-02	-	-	<2.60E-04	<1.76E-04	-	1.10E-02	3.68E-03	7.03E-04
増設	入口	-	56-20150625-18-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/6/26	-	-	-	1.36E+00	5.77E+00	-	<2.39E-01	3.13E+00	6.00E-02
増設	出口	-	化-20150625-7-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/6/26	-	-	2.83E-03	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150625-13-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/6/26	-	-	<3.13E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150626-54-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/6/29	3.99E-02	-	-	<2.81E-04	1.93E-04	-	1.01E-02	3.10E-03	7.36E-04
増設	入口	-	56-20150626-23-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/6/29	1.97E+02	-	-	1.51E+00	4.74E+00	-	<2.82E+00	<2.05E+00	<7.09E-01
増設	出口	-	化-20150626-42-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/6/29	5.70E-02	-	-	1.54E-03	5.66E-03	-	1.15E-02	3.53E-03	1.16E-03
増設	出口	-	化-20150626-48-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/6/29	5.01E-02	-	-	<2.35E-04	6.40E-04	-	6.04E-03	2.27E-03	8.00E-04
増設	出口	-	化-20150626-42-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/6/29	-	-	<4.33E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150626-48-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/6/29	-	-	1.25E-02	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150626-54-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/6/29	-	-	<2.67E-04	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150626-23-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/6/29	-	-	9.63E+01	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150626-42-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/6/29	-	-	-	-	-	8.87E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20150626-54-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/6/29	-	-	-	-	-	4.85E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20150630-6-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/7/1	8.21E-02	-	-	<2.54E-04	7.01E-04	-	1.73E-02	2.38E-03	1.58E-03
増設	出口	-	化-20150630-11-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/1	-	-	<2.06E-04	<1.45E-04	<1.01E-02	1.66E-02	3.49E-03	1.64E-03	-
増設	出口	-	化-20150630-11-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/1	5.14E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150630-21-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/7/1	-	-	-	2.24E+00	7.97E+00	-	<3.48E+00	<1.79E+00	<1.68E+00
増設	出口	-	化-20150630-6-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/7/1	-	-	-	-	-	1.89E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150630-11-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/1	-	-	<2.67E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150630-6-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/7/1	-	-	-	-	-	1.67E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150702-29-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/3	-	-	-	5.83E-04	2.17E-03	1.28E-02	5.28E-03	1.55E-03	2.24E-04
増設	出口	-	化-20150702-29-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/3	1.94E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150702-31-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/3	5.44E-02	-	-	<2.57E-04	2.42E-04	-	1.63E-02	3.63E-03	1.40E-03
増設	入口	-	56-20150702-87-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/7/3	-	-	-	3.40E-01	1.43E+00	-	1.07E+00	4.84E+00	2.17E-01
増設	入口	-	56-20150702-87-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/7/3	-	-	-	3.40E-01	1.43E+00	-	1.07E+00	4.84E+00	2.17E-01
増設	出口	-	化-20150702-29-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/3	-	-	<3.76E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150702-31-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/3	-	-	<3.25E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150703-5-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/6	1.79E-02	-	-	4.28E-04	1.12E-03	-	4.42E-03	1.03E-03	4.25E-04
増設	出口	-	化-20150703-7-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/6	4.36E-02	-	-	<2.31E-04	2.27E-04	-	1.21E-02	3.04E-03	1.30E-03
増設	出口	-	化-20150703-21-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/7/6	-	-	-	<2.18E-04	3.37E-04	1.71E-02	3.69E-03	8.27E-04	4.25E-04
増設	出口	-	化-20150703-21-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/7/6	2.78E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150703-7-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/7/6	1.84E+03	-	-	1.60E+00	6.34E+00	-	5.31E-01	8.69E-01	3.96E-01
増設	出口	-	化-20150703-5-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/6	-	-	<3.83E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150703-7-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/6	-	-	<2.83E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150703-21-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/7/6	-	-	8.70E-03	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150703-7-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/6	-	-	-	-	-	2.06E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20150707-17-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/8	1.44E-02	-	-	<2.39E-04	1.24E-03	-	3.36E-03	<6.28E-04	5.28E-04
増設	出口	-	化-20150707-23-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/7/8	2.34E-02	-	-	<2.71E-04	8.18E-04	-	2.43E-03	7.80E-04	4.36E-04
増設	入口	-	56-20150707-12-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/7/8	-	-	-	7.82E-01	3.06E+00	-	4.75E-01	2.76E+00	2.74E-01
増設	出口	-	化-20150707-17-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/8	-	-	<3.41E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150707-23-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/7/8	-	-	6.27E-03	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150707-17-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/8	-	-	-	-	-	1.07E-02	-	-	-
増設	入口	-	56-20150709-9-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/7/10	-	-	-	8.07E-01	3.15E+00	-	7.67E-01	3.01E+00	2.85E-01
増設	出口	-	化-20150709-13-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/10	1.96E-02	-	-	2.39E-04	9.73E-04	-	3.34E-03	9.51E-04	6.28E-04
増設	出口	-	化-20150709-15-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/10	9.92E-03	-	-	<2.18E-04	2.06E-04	-	2.97E-03	<5.57E-04	<1.39E-04
増設	出口	-	化-20150709-13-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/10	-	-	<3.11E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150709-15-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/10	-	-	<2.93E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150710-4-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/13	2.10E-02	-	-	<2.83E-04	1.04E-03	-	3.89E-03	1.35E-03	7.59E-04
増設	出口	-	化-20150710-6-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/13	1.38E-02	-	-	<2.42E-04	1.94E-04	-	1.98E-03	9.01E-04	4.66E-04
増設	入口	-	56-20150710-28-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/7/13	-	-	2.17E+03	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150710-4-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/13	-	-	<2.97E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150710-6-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/13	-	-	<2.90E-04	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150710-28-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/7/13	3.78E+03	-	-	6.98E-01	2.92E+00	-	6.56E-01	2.92E+00	2.70E-01
増設	入口	-	56-20150710-28-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/7/13	-	-	-	-	-	5.28E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150710-4-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/13	-	-	-	-	-	2.14E-02	-	-	-
増設	入口	-	56-20150714-34-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/7/15	-	-	-	6.97E-01	2.84E+00	-	7.58E-01	2.63E+00	2.49E-01
増設	出口	-	化-20150714-17-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/7/15	-	-	-	3.26E-04	1.54E-03	1.81E-02	8.20E-03	1.72E-03	8.58E-04
増設	出口	-	化-20150714-21-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/15	-	-	<2.02E-04	2.33E-04	1.12E-02	4.31E-03	9.00E-04	5.51E-04	-
増設	出口	-	化-20150714-17-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/7/15	3.25E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150714-21-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/15	1.72E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150714-17-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/7/15	-	-	7.05E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150714-21-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/15	-	-	<3.06E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150714-21-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/15	-	-	-	-	-	6.40E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20150716-35-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/7/17	-	-	-	6.80E-01	2.69E+00	-	1.07E+00	2.77E+00	2.11E-01
増設	出口	-	化-20150716-16-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/17	-	-	<2.24E-04	8.55E-04					

ALPS種類	入口・出口	計画番号	依頼番号	試料採取場所大項目	分析計画名称	試料名称	試料採取日	全β 結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム) 結果 [Bq/cm3]	Sr-90 結果 [Bq/cm3]	Cs-134 結果 [Bq/cm3]	Cs-137 結果 [Bq/cm3]	I-129 結果 [Bq/cm3]	Ru-106 結果 [Bq/cm3]	Sb-125 結果 [Bq/cm3]	Co-60 結果 [Bq/cm3]
増設	出口	-	化-20150721-13-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/22	-	-	<3.19E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150721-13-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/22	-	-	-	-	-	1.34E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150723-15-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/24	3.34E-02	-	-	5.77E-04	2.25E-03	-	1.26E-02	1.04E-03	1.73E-03
増設	出口	-	化-20150723-17-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/24	2.54E-02	-	-	<2.40E-04	4.43E-04	-	1.04E-02	7.50E-04	9.78E-04
増設	入口	-	56-20150723-23-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/7/24	-	-	-	1.11E+00	4.52E+00	-	2.71E-01	8.93E-01	1.91E-01
増設	出口	-	化-20150723-15-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/24	-	-	<4.19E-04	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150724-20-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/7/27	7.73E+02	-	-	8.55E-01	3.38E+00	-	4.79E-01	5.03E-01	6.37E-01
増設	入口	-	56-20150724-20-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/7/27	-	-	4.16E+02	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150724-8-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/27	2.57E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150724-10-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/7/27	2.90E-02	-	-	<3.12E-04	5.17E-04	-	1.16E-02	1.50E-03	1.60E-03
増設	出口	-	化-20150724-8-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/27	-	-	<4.06E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150724-8-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/27	-	-	-	6.16E-04	2.04E-03	1.23E-02	1.36E-02	1.18E-03	1.51E-03
増設	入口	-	56-20150724-20-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/7/27	-	-	-	-	-	-	1.07E-02	-	-
増設	出口	-	化-20150724-10-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/7/27	-	-	-	-	-	9.86E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20150728-16-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/7/29	-	-	-	8.37E-01	3.35E+00	-	3.83E-01	4.70E-01	5.55E-01
増設	出口	-	化-20150728-6-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/29	2.60E-02	-	-	3.90E-04	1.88E-03	-	1.38E-02	1.04E-03	1.60E-03
増設	出口	-	化-20150728-8-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/29	3.21E-02	-	-	<2.45E-04	6.21E-04	-	1.34E-02	1.41E-03	1.42E-03
増設	出口	-	化-20150728-6-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/29	-	-	<3.60E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150724-8-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/31	3.25E+01	-	-	-	-	1.26E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150724-8-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/7/31	-	-	-	-	-	1.26E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150730-13-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/7/31	-	-	-	<2.48E-04	6.45E-04	<1.04E-02	9.39E-03	1.22E-03	1.40E-03
増設	出口	-	化-20150730-13-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/7/31	2.35E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150730-17-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/31	2.31E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150730-17-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/31	-	-	-	<2.07E-04	6.07E-04	2.04E-02	1.23E-02	1.28E-03	1.21E-03
増設	入口	-	56-20150730-35-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/7/31	8.31E+02	-	-	8.21E-01	3.30E+00	-	3.90E-01	5.01E-01	5.13E-01
増設	出口	-	化-20150730-13-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/7/31	-	-	<4.32E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150730-17-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/7/31	-	-	<3.40E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150731-4-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/3	-	-	-	3.94E-04	1.80E-03	2.02E-02	1.27E-02	9.31E-04	1.99E-03
増設	出口	-	化-20150731-6-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/3	-	-	-	<2.02E-04	7.51E-04	1.45E-02	1.13E-02	1.23E-03	1.73E-03
増設	出口	-	化-20150731-8-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/3	-	-	-	<2.13E-04	6.22E-04	2.18E-02	1.21E-02	1.80E-03	1.44E-03
増設	出口	-	化-20150731-4-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/3	3.21E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150731-6-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/3	2.72E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150731-8-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/3	2.42E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150731-5-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/3	9.11E+01	-	-	8.62E-01	3.31E+00	-	5.55E-01	5.80E-01	6.24E-01
増設	入口	-	56-20150731-5-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/3	-	-	5.89E+01	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150731-5-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/3	-	-	-	-	-	1.77E-02	-	-	-
増設	入口	-	56-20150804-17-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/5	1.53E+02	-	-	4.37E-02	1.99E-01	-	3.50E-01	5.33E+00	9.31E-02
増設	出口	-	化-20150804-16-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/5	-	-	-	1.24E-02	4.87E-02	-	6.94E-03	1.52E-03	1.45E-03
増設	出口	-	化-20150804-18-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/5	-	-	-	<2.23E-04	5.35E-04	1.53E-02	8.33E-03	1.08E-03	1.11E-03
増設	出口	-	化-20150804-16-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/5	9.39E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150804-18-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/5	2.19E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150804-16-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/5	-	-	-	-	-	8.93E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20150806-52-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/7	1.97E+02	-	-	5.33E-02	3.31E-01	-	3.18E-01	5.39E+00	9.37E-02
増設	出口	-	化-20150806-15-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/7	-	-	-	5.51E-04	2.40E-03	<9.87E-03	9.66E-03	1.03E-03	1.51E-03
増設	出口	-	化-20150806-15-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/7	2.55E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150806-19-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/7	-	-	-	1.13E-02	4.72E-02	<1.55E-02	1.06E-02	<1.11E-03	1.36E-03
増設	出口	-	化-20150806-19-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/7	8.00E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150806-15-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/7	-	-	<3.63E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150806-19-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/7	-	-	<3.36E-04	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150806-52-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/7	-	-	-	-	-	1.88E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150814-19-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/7	-	-	-	-	-	3.04E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20150824-12-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/7	-	-	-	-	-	4.60E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20150807-2-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/10	-	-	-	5.08E-04	2.48E-03	<9.50E-03	1.12E-02	1.79E-03	1.29E-03
増設	出口	-	化-20150807-4-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/10	-	-	-	9.27E-03	4.04E-02	-	1.31E-02	<1.25E-03	1.47E-03
増設	出口	-	化-20150807-8-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/10	-	-	-	8.42E-04	3.21E-03	1.54E-02	2.59E-02	5.28E-03	2.03E-03
増設	出口	-	化-20150807-2-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/10	2.33E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150807-4-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/10	7.67E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150807-8-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/10	5.51E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150807-8-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/10	-	-	<3.72E-04	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150807-35-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/10	1.81E+02	-	-	7.16E-02	2.93E-01	-	3.34E-01	5.33E+00	7.16E-02
増設	入口	-	56-20150807-35-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/10	-	-	1.24E+02	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150811-5-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/12	2.52E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150811-7-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/12	9.44E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150811-9-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/12	3.60E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150811-5-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/12	-	-	-	6.41E-04	2.59E-03	<1.04E-02	1.33E-02	1.55E-03	1.48E-03
増設	出口	-	化-20150811-7-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/12	-	-	-	6.14E-03	2.65E-02	-	4.37E-02	2.92E-03	2.94E-03
増設	出口	-	化-20150811-9-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/12	-	-	-	<2.96E-04	1.57E-03	-	1.89E-02	3.51E-03	1.47E-03
増設	入口	-	56-20150811-4-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/12	1.83E+02	-	-	6.29E-02	2.89E-01	-	3.29E-01	5.17E+00	7.08E-02
増設	入口	-	56-20150811-4-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/12	-	-	-	-	-	1.79E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150814-20-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/12	-	-	-	-	-	9.47E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20150813-7-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/14	-	-	-	6.40E-04	2.54E-03	-	4.43E-02	2.97E-03	3.33E-03
増設	出口	-	化-20150813-13-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/14	-	-	-	2.25E-02	9.42E-02	-	7.62E-02	7.17E-03	5.96E-03
増設	出口	-	化-20150813-15-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/14	-	-	-	5.19E-04	1.48E-03	-	4.90E-02	4.75E-03	3.18E-03
増設	出口</															

ALPS種類	入口・出口	計画番号	依頼番号	試料採取場所大項目	分析計画名称	試料名称	試料採取日	全β結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)結果 [Bq/cm3]	Sr-90結果 [Bq/cm3]	Cs-134結果 [Bq/cm3]	Cs-137結果 [Bq/cm3]	I-129結果 [Bq/cm3]	Ru-106結果 [Bq/cm3]	Sb-125結果 [Bq/cm3]	Co-60結果 [Bq/cm3]
増設	出口	-	化-20150818-14-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/19	2.88E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150818-10-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/19	-	-	-	3.65E-04	1.82E-03	-	1.76E-02	1.90E-03	2.13E-03
増設	出口	-	化-20150818-14-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/19	-	-	-	1.14E-03	5.62E-03	-	2.28E-01	1.26E-03	1.69E-03
増設	入口	-	56-20150818-5-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/19	2.59E+02	-	-	6.82E-01	2.88E+00	-	5.76E-01	3.55E-01	4.91E-01
増設	出口	-	化-20150820-10-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/21	-	-	-	4.84E-04	1.80E-03	-	1.85E-02	1.65E-03	2.07E-03
増設	出口	-	化-20150820-12-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/21	-	-	-	<2.48E-04	6.54E-04	-	2.35E-02	1.34E-03	1.54E-03
増設	出口	-	化-20150820-10-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/21	3.69E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150820-12-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/21	5.58E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150820-43-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/21	3.89E+02	-	-	6.68E-01	2.70E+00	-	5.85E-01	2.84E-01	4.26E-01
増設	出口	-	化-20150820-10-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/21	-	-	<3.58E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150820-10-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/21	-	-	-	-	-	1.03E-02	-	-	-
増設	入口	-	56-20150820-43-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/21	-	-	-	-	-	2.48E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150821-13-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/24	-	-	-	3.56E-04	1.33E-03	<1.06E-02	1.63E-02	1.73E-03	2.41E-03
増設	出口	-	化-20150821-15-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/24	-	-	-	<2.75E-04	5.20E-04	-	1.76E-02	1.93E-03	1.71E-03
増設	出口	-	化-20150821-13-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/24	4.07E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150821-15-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/24	4.52E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150821-12-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/24	4.60E+02	-	-	7.12E-01	2.84E+00	-	5.39E-01	3.45E-01	4.45E-01
増設	入口	-	56-20150821-12-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/24	-	-	2.73E+02	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150825-5-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/26	9.69E+01	-	-	5.68E-01	2.27E+00	-	4.96E-01	4.42E-01	6.93E-01
増設	出口	-	化-20150825-23-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/26	-	-	-	<2.64E-04	1.54E-03	-	6.01E-03	1.29E-03	4.94E-03
増設	出口	-	化-20150825-27-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/26	-	-	-	<3.36E-04	4.76E-04	1.05E-02	1.48E-02	1.91E-03	1.86E-03
増設	出口	-	化-20150825-23-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/26	2.54E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150825-27-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/26	4.45E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150825-23-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/26	-	-	<4.02E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150825-27-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/26	-	-	<3.06E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150825-23-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/26	-	-	-	-	-	1.67E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20150828-8-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/31	-	-	-	5.08E-03	2.00E-02	-	7.18E-03	<9.34E-04	2.14E-03
増設	出口	-	化-20150828-10-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/31	-	-	-	<2.52E-04	3.48E-04	-	1.65E-02	2.31E-03	1.88E-03
増設	出口	-	化-20150828-4-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/31	-	-	-	2.58E-04	8.64E-04	-	1.48E-02	9.04E-04	2.49E-03
増設	出口	-	化-20150828-4-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/31	3.72E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150828-8-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/31	5.56E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150828-10-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/8/31	4.90E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150828-6-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/31	5.19E+02	-	-	6.00E-01	2.43E+00	-	5.54E-01	4.92E-01	4.80E-01
増設	出口	-	化-20150828-4-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/8/31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150828-8-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/8/31	-	-	-	-	-	9.86E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20150828-6-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/8/31	-	-	-	-	-	9.33E-04	-	-	-
増設	出口	-	化-20150901-9-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/2	-	-	-	<3.13E-04	8.70E-04	-	2.01E-02	3.99E-03	2.83E-03
増設	出口	-	化-20150901-12-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/2	-	-	-	<2.80E-04	4.48E-04	-	1.58E-02	1.88E-03	1.91E-03
増設	出口	-	化-20150901-9-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/2	4.93E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150901-12-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/2	4.80E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150901-2-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/2	-	-	4.45E+02	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150901-9-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/2	-	-	<2.86E-04	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150901-2-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/2	7.18E+02	-	-	8.92E-01	3.77E+00	-	3.73E-01	2.54E+00	6.28E-01
増設	出口	-	56-20150901-32-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/2	-	2.89E+02	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150903-18-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/4	-	-	-	<2.59E-04	9.61E-04	<1.10E-02	2.18E-02	3.44E-03	2.89E-03
増設	出口	-	化-20150903-21-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/4	-	-	-	2.03E-03	8.46E-03	-	1.65E-03	7.52E-04	2.66E-04
増設	出口	-	化-20150903-26-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/4	-	-	-	<5.77E-04	<5.64E-04	-	1.24E-02	<2.03E-03	1.46E-03
増設	出口	-	化-20150903-18-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/4	7.19E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150903-21-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/4	1.75E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150903-26-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/4	4.91E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150903-3-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/4	1.01E+03	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150903-26-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/4	-	-	<3.44E-04	8.34E-01	3.47E+00	-	3.51E-01	2.74E+00	3.23E-01
増設	出口	-	化-20150909-12-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/4	-	-	-	<2.81E-04	4.49E-04	<1.07E-02	1.27E-02	1.66E-03	1.62E-03
増設	出口	-	化-20150904-11-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/7	-	-	-	8.01E-04	3.71E-03	<9.04E-03	1.93E-03	5.79E-04	3.65E-04
増設	出口	-	化-20150904-13-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/7	-	-	-	<2.48E-04	4.45E-04	-	1.39E-02	2.00E-03	1.41E-03
増設	出口	-	化-20150904-11-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/7	1.11E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150904-13-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/7	3.57E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150904-29-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/7	1.69E+03	-	-	7.99E-01	3.41E+00	-	5.13E-01	3.11E+00	2.61E-01
増設	出口	-	化-20150904-11-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/7	-	-	<3.30E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150908-10-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/9	1.95E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150908-13-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/9	1.32E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150908-10-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/9	-	-	-	<2.15E-04	3.82E-04	-	5.60E-03	7.46E-04	2.42E-04
増設	出口	-	化-20150908-13-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/9	-	-	-	5.59E-04	2.88E-03	-	1.99E-03	<6.19E-04	4.40E-04
増設	入口	-	56-20150908-10-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/9	1.99E+03	-	-	7.37E-01	3.27E+00	-	4.48E-01	3.23E+00	2.51E-01
増設	入口	-	56-20150908-10-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/9	-	1.50E+03	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150908-10-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/9	-	-	-	-	-	4.51E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20150908-13-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/9	-	-	-	-	-	1.48E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20150908-10-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/9	-	-	-	-	-	2.01E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150910-20-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/11	-	-	-	<2.47E-04	<1.63E-04	-	4.23E-03	9.58E-04	1.80E-04
増設	出口	-	化-20150910-23-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/11	-	-	-	6.67E-04	2.72E-03	-	2.32E-03	<5.27E-04	5.02E-04
増設	出口	-	化-20150910-35-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/11	-	-	-	<2.45E-04	4.48E-04	-	5.76E-03	7.78E-04	2.06E-04
増設	出口	-	化-20150910-20-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/11	1.61E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150910-23-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/11	1.53E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150910-35-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/11	1.58E-02	-	-						

ALPS種類	入口・出口	計画番号	依頼番号	試料採取場所大項目	分析計画名称	試料名称	試料採取日	全β結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)結果 [Bq/cm3]	Sr-90結果 [Bq/cm3]	Cs-134結果 [Bq/cm3]	Cs-137結果 [Bq/cm3]	I-129結果 [Bq/cm3]	Ru-106結果 [Bq/cm3]	Sb-125結果 [Bq/cm3]	Co-60結果 [Bq/cm3]
増設	出口	-	化-20150915-7-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/16	-	-	-	-	-	4.46E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20150915-49-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/16	-	-	-	-	-	2.68E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150917-44-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/18	-	-	-	<3.75E-04	1.93E-04	-	1.37E-02	8.94E-04	4.96E-04
増設	出口	-	化-20150917-46-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/18	-	-	-	<2.37E-04	5.74E-04	-	5.32E-03	1.20E-03	3.05E-04
増設	出口	-	化-20150917-44-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/18	2.60E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150917-46-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/18	1.75E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150917-27-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/18	5.36E+03	-	-	4.93E-01	1.99E+00	-	1.12E+00	4.62E+00	1.98E-01
増設	入口	-	56-20150917-27-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/18	-	-	-	-	-	3.75E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150917-44-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/18	-	-	-	-	-	5.80E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20150918-19-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/21	-	-	-	<2.27E-04	5.44E-04	-	1.03E-02	<7.56E-04	6.58E-04
増設	出口	-	化-20150918-19-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/21	2.05E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150918-35-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/21	9.80E+01	-	-	4.58E-01	1.97E+00	-	2.92E-01	3.81E-01	3.06E-01
増設	出口	-	56-20150921-1-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/21	-	2.56E+02	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150918-19-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/21	-	-	4.24E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150918-19-5	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/21	-	-	-	-	-	3.75E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20150918-35-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/21	-	-	-	-	-	1.83E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150918-30-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/23	2.31E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150918-32-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/23	4.11E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150918-34-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/23	2.03E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150918-51-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/23	8.21E+01	-	-	4.64E-01	1.96E+00	-	3.14E-01	4.02E-01	2.86E-01
増設	出口	-	化-20150918-30-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/23	-	-	-	<2.05E-04	5.06E-04	-	1.51E-02	<6.29E-04	1.21E-03
増設	出口	-	化-20150918-32-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/23	-	-	-	6.15E-03	2.62E-02	-	7.14E-03	<9.99E-04	8.51E-04
増設	出口	-	化-20150918-34-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/23	-	-	-	2.48E-04	5.86E-04	-	7.90E-03	1.06E-03	8.45E-04
増設	入口	-	56-20150918-51-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/23	-	-	3.36E+01	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150918-32-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/23	-	-	<3.01E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150924-11-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/25	-	-	-	<2.67E-04	5.31E-04	-	1.37E-02	9.45E-04	1.25E-03
増設	出口	-	化-20150924-11-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/25	2.72E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150924-13-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/25	-	-	-	4.03E-03	1.82E-02	-	1.11E-02	<9.41E-04	1.32E-03
増設	出口	-	化-20150924-13-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/25	4.23E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150924-15-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/25	-	-	-	<2.96E-04	4.36E-04	-	9.78E-03	1.24E-03	1.38E-03
増設	出口	-	化-20150924-15-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/25	2.24E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150924-28-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/25	7.51E+01	-	-	4.90E-01	1.97E+00	-	3.00E-01	3.93E-01	2.74E-01
増設	入口	-	56-20150925-15-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/28	1.26E+02	-	-	4.83E-01	2.02E+00	-	2.94E-01	4.41E-01	2.45E-01
増設	出口	-	化-20150925-6-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/28	-	-	-	<3.34E-04	9.76E-04	-	1.19E-02	9.41E-04	1.73E-03
増設	出口	-	化-20150925-10-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/28	-	-	-	<2.25E-04	5.47E-04	1.62E-02	9.50E-03	8.48E-04	1.25E-03
増設	出口	-	化-20150925-6-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/28	-	-	<3.35E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150925-10-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/28	-	-	<3.10E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	56-20150925-39-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/28	-	2.45E+02	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	化-20150925-6-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/28	-	-	-	-	-	1.89E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20150925-15-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/28	-	-	-	-	-	2.38E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20150925-6-5	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/28	2.29E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150925-10-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/28	2.22E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150929-12-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/30	-	-	-	3.28E-04	1.05E-03	-	7.77E-03	<7.56E-04	1.40E-03
増設	出口	-	化-20150929-17-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/30	-	-	-	1.72E-03	8.00E-03	-	3.83E-02	<1.00E-03	2.02E-03
増設	出口	-	化-20150929-19-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/30	-	-	-	5.92E-04	1.78E-03	-	1.11E-02	1.06E-03	1.73E-03
増設	出口	-	化-20150929-12-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/9/30	1.81E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150929-17-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/30	6.29E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150929-19-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/9/30	3.23E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20150929-13-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/30	7.63E+01	-	-	5.09E-01	2.13E+00	-	3.25E-01	3.65E-01	3.10E-01
増設	入口	-	56-20150929-13-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/30	-	-	3.40E+01	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20150929-17-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/9/30	-	-	-	-	-	2.74E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20150929-13-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/9/30	-	-	-	-	-	2.19E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20151001-18-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/2	4.52E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151001-20-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/2	4.03E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151001-35-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/2	1.41E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151001-35-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/2	-	-	-	<2.95E-04	1.10E-03	-	5.66E-03	9.22E-04	1.24E-03
増設	出口	-	化-20151001-18-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/2	-	-	-	2.68E-03	1.19E-02	-	1.43E-02	1.36E-03	1.91E-03
増設	出口	-	化-20151001-20-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/2	-	-	-	1.60E-03	6.53E-03	-	1.77E-02	1.53E-03	2.03E-03
増設	入口	-	56-20151001-24-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/2	6.07E+02	-	-	2.90E-01	1.29E+00	-	4.16E-01	5.16E-01	1.80E-01
増設	出口	-	化-20151001-18-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/2	-	-	<2.53E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151002-6-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/5	-	-	-	1.56E-03	6.97E-03	-	7.48E-03	1.15E-03	1.51E-03
増設	出口	-	化-20151002-10-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/5	-	-	-	1.12E-03	4.52E-03	<1.04E-02	1.10E-02	1.02E-03	1.38E-03
増設	出口	-	化-20151002-6-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/5	2.31E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151002-10-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/5	2.24E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20151002-19-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/5	8.38E+02	-	-	3.45E-01	1.46E+00	-	3.83E-01	5.46E-01	2.19E-01
増設	出口	-	化-20151002-10-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/5	-	-	<3.19E-04	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20151006-29-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/7	7.21E+02	-	-	3.24E-01	1.39E+00	-	3.93E-01	5.21E-01	1.86E-01
増設	出口	-	化-20151006-26-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/7	1.64E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151006-28-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/7	2.17E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20151006-29-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/7	-	-	3.86E+02	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	56-20151006-42-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/7	-	2.30E+02	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151006-26-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/7	-	-	-	<1.98E-04	1.26E-03	-	3.93E-03	<5.63E-04	1.18E-03
増設	出口	-	化-20151006-28-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/7	-	-	-	5.15E-04	2.66E-03	-	9.60E-03	7.38E-04	1.28E-03
増設	出口	-	化-20151006-26-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/7	-	-	<3.49E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151006-26-5	-												

ALPS種類	入口・出口	計画番号	依頼番号	試料採取場所大項目	分析計画名称	試料名称	試料採取日	全β結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)結果 [Bq/cm3]	Sr-90結果 [Bq/cm3]	Cs-134結果 [Bq/cm3]	Cs-137結果 [Bq/cm3]	I-129結果 [Bq/cm3]	Ru-106結果 [Bq/cm3]	Sb-125結果 [Bq/cm3]	Co-60結果 [Bq/cm3]
増設	出口	-	化-20151009-13-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/12	-	-	<3.21E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151009-17-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/12	-	-	<3.12E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151013-14-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/14	1.72E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151013-16-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/14	1.82E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20151013-6-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/14	2.82E+02	-	-	3.14E-01	1.27E+00	-	2.03E-01	7.90E-01	7.53E-02
増設	入口	-	56-20151013-6-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/14	-	-	3.39E+01	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	56-20151013-13-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/14	-	4.00E+02	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151013-14-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/14	-	-	-	<2.83E-04	1.53E-03	-	4.15E-03	<6.13E-04	2.28E-03
増設	出口	-	化-20151013-16-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/14	-	-	-	<2.16E-04	9.18E-04	-	8.02E-03	1.22E-03	7.79E-04
増設	出口	-	化-20151013-14-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/14	-	-	<4.72E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151013-14-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/14	-	-	-	-	-	1.58E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20151013-6-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/14	-	-	-	-	-	1.63E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20151015-12-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/16	1.48E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151015-14-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/16	1.91E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20151015-11-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/16	8.66E+01	-	-	3.04E-01	1.21E+00	-	1.35E-01	7.44E-01	8.92E-02
増設	出口	-	化-20151015-12-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/16	-	-	-	9.57E-04	3.61E-03	-	4.74E-03	<5.75E-04	7.03E-04
増設	出口	-	化-20151015-14-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/16	-	-	-	<3.64E-04	3.75E-04	-	7.08E-03	1.11E-03	8.62E-04
増設	出口	-	化-20151016-14-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/19	1.29E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151016-18-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/19	1.87E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20151016-53-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/19	5.97E+01	-	-	3.42E-01	1.43E+00	-	1.70E-01	8.08E-01	8.93E-02
増設	出口	-	化-20151016-14-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/19	-	-	2.96E-04	1.59E-03	-	6.65E-03	<6.06E-04	2.93E-03	-
増設	出口	-	化-20151016-18-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/19	-	-	7.47E-04	3.55E-03	-	7.09E-03	<5.90E-04	7.50E-04	-
増設	入口	-	56-20151016-53-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/19	-	-	-	-	-	1.46E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20151016-18-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/19	-	-	-	-	-	1.36E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20151020-15-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/21	-	-	-	3.04E-04	1.54E-03	-	6.48E-03	<6.16E-04	2.73E-03
増設	出口	-	化-20151020-17-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/21	-	-	-	5.80E-04	3.21E-03	-	6.50E-03	<6.54E-04	7.41E-04
増設	出口	-	化-20151020-15-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/21	1.50E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151020-17-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/21	1.94E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20151020-1-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/21	6.58E+01	-	-	3.98E-01	1.66E+00	-	1.63E-01	8.49E-01	9.41E-02
増設	入口	-	56-20151020-1-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/21	-	-	2.46E+01	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151020-17-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/21	-	-	<2.87E-04	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20151022-32-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/23	7.11E+01	-	-	4.17E-01	1.87E+00	-	2.18E-01	8.36E-01	1.18E-01
増設	出口	-	化-20151022-12-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/23	-	-	-	5.02E-04	2.74E-03	-	5.81E-03	<6.48E-04	8.75E-04
増設	出口	-	化-20151022-12-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/23	1.37E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151023-5-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/26	-	-	-	5.06E-04	1.33E-03	-	7.12E-03	<5.82E-04	2.50E-03
増設	出口	-	化-20151023-9-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/26	-	-	-	3.79E-04	2.27E-03	-	6.20E-03	<6.07E-04	1.12E-03
増設	出口	-	化-20151023-13-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/26	-	-	-	<2.01E-04	3.61E-04	-	2.60E-03	<5.53E-04	<1.67E-04
増設	出口	-	化-20151023-5-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/26	2.17E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151023-9-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/26	1.70E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151023-13-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/26	9.44E-03	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20151023-11-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/26	3.63E+03	-	-	2.05E-01	8.33E-01	-	8.35E-01	3.21E+00	1.44E-01
増設	出口	-	56-20151023-19-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/26	-	2.90E+02	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151023-5-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/26	-	-	<3.50E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151023-13-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/26	-	-	<2.84E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151023-5-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/26	-	-	-	-	-	1.24E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20151023-11-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/26	-	-	-	-	-	1.89E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20151023-9-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/26	-	-	-	-	-	1.12E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20151023-13-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/26	-	-	-	-	-	1.96E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20151027-17-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/28	2.24E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151027-19-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/28	2.08E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151027-21-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/28	1.75E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151027-17-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/28	-	-	-	2.86E-04	1.16E-03	-	7.26E-03	<6.29E-04	2.72E-03
増設	出口	-	化-20151027-19-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/28	-	-	-	4.41E-04	2.01E-03	-	7.19E-03	<6.35E-04	1.22E-03
増設	出口	-	化-20151027-21-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/28	-	-	-	<2.42E-04	5.96E-04	-	3.98E-03	<5.03E-04	2.05E-04
増設	入口	-	56-20151027-5-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/28	7.50E+03	-	-	3.02E-01	1.28E+00	-	1.46E+00	4.08E+00	1.76E-01
増設	入口	-	56-20151027-5-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/28	-	-	3.69E+03	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151027-19-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/28	-	-	<3.53E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151029-9-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/10/30	2.05E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151029-11-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/30	1.57E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151029-13-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/30	1.45E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20151029-4-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/10/30	8.11E+03	-	-	3.25E-01	1.48E+00	-	1.63E+00	4.67E+00	1.76E-01
増設	出口	-	化-20151029-9-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-ZA-出口A水	2015/10/30	-	-	<2.22E-04	1.04E-03	-	6.16E-03	<6.42E-04	2.51E-03	-
増設	出口	-	化-20151029-11-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/10/30	-	-	2.49E-04	1.72E-03	-	5.82E-03	6.74E-04	1.13E-03	-
増設	出口	-	化-20151029-13-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/10/30	-	-	<2.26E-04	3.74E-04	-	4.89E-03	<5.53E-04	2.83E-04	-
増設	出口	-	化-20151030-7-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/2	-	-	-	<2.96E-04	1.10E-03	-	7.06E-03	9.56E-04	2.24E-03
増設	出口	-	化-20151030-13-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/2	-	-	-	<2.37E-04	2.43E-04	-	4.72E-03	5.97E-04	4.80E-04
増設	入口	-	56-20151030-20-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/11/2	6.72E+03	-	-	2.67E-01	1.12E+00	-	1.42E+00	3.86E+00	1.73E-01
増設	出口	-	56-20151030-28-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/2	-	3.21E+02	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151030-7-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/2	-	-	<4.11E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151030-7-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/2	1.82E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151030-13-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/2	1.61E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151030-7-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/2	-	-	-	-	-	1.03E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20151030-20-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/11/2	-	-	-	-	-	2.05E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20151102-15-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/4	1.27E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-2015													

ALPS種類	入口・出口	計画番号	依頼番号	試料採取場所大項目	分析計画名称	試料名称	試料採取日	全β 結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム) 結果 [Bq/cm3]	Sr-90 結果 [Bq/cm3]	Cs-134 結果 [Bq/cm3]	Cs-137 結果 [Bq/cm3]	I-129 結果 [Bq/cm3]	Ru-106 結果 [Bq/cm3]	Sb-125 結果 [Bq/cm3]	Co-60 結果 [Bq/cm3]
増設	出口	-	化-20151106-14-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/9	1.50E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151106-16-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/9	1.27E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20151106-19-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/11/9	4.57E+03	-	-	3.48E-01	1.61E+00	-	2.14E+00	5.00E+00	2.01E-01
増設	出口	-	化-20151106-12-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/9	-	-	-	<2.75E-04	8.42E-04	-	6.52E-03	6.27E-04	1.99E-03
増設	出口	-	化-20151106-14-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/9	-	-	-	2.71E-04	1.37E-03	-	6.56E-03	7.31E-04	1.13E-03
増設	出口	-	化-20151106-16-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/9	-	-	-	<2.01E-04	2.07E-04	-	4.25E-03	<5.27E-04	4.45E-04
増設	出口	-	56-20151106-27-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/9	-	3.49E+02	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151106-12-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/9	-	-	<3.48E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151106-12-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/9	-	-	-	-	-	1.62E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20151106-14-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/9	-	-	-	-	-	1.76E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20151106-16-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/9	-	-	-	-	-	2.89E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20151110-4-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/11	-	-	-	2.57E-04	9.45E-04	-	8.69E-03	7.21E-04	2.22E-03
増設	出口	-	化-20151110-4-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/11	2.03E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151110-8-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/11	1.59E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151110-8-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/11	-	-	-	3.41E-04	1.50E-03	-	6.58E-03	6.07E-04	1.09E-03
増設	入口	-	56-20151110-82-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/11/11	1.74E+02	-	-	1.69E-01	8.28E-01	-	1.85E-01	1.22E+00	7.30E-02
増設	入口	-	56-20151110-82-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/11/11	-	-	5.55E+01	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151110-8-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/11	-	-	-	-	-	2.10E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20151110-82-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/11/11	-	-	-	-	-	1.71E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20151112-10-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/13	-	-	-	<2.72E-04	9.84E-04	-	1.48E-02	9.80E-04	2.32E-03
増設	出口	-	化-20151112-14-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/13	-	-	-	<2.28E-04	2.46E-04	-	1.38E-02	1.15E-03	9.81E-04
増設	出口	-	化-20151112-10-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/13	3.21E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151112-14-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/13	2.34E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20151112-22-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/11/13	6.55E+01	-	-	2.32E-01	1.04E+00	-	1.60E-01	1.03E+00	6.90E-02
増設	出口	-	化-20151112-14-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/13	-	-	<3.31E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151112-10-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/13	-	-	-	-	-	4.02E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20151112-14-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/13	-	-	-	-	-	4.80E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20151110-8-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/16	-	-	<3.79E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151113-7-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/16	9.53E-03	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151113-9-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/16	4.32E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151113-9-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/16	-	-	-	<2.43E-04	2.60E-04	-	3.16E-02	1.46E-03	1.49E-03
増設	入口	-	56-20151113-15-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/11/16	5.25E+01	-	-	2.55E-01	1.13E+00	-	1.66E-01	1.10E+00	5.59E-02
増設	出口	-	化-20151113-7-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/16	-	-	-	<1.93E-04	1.72E-03	-	7.13E-03	<6.32E-04	1.07E-03
増設	出口	-	化-20151117-26-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/18	9.92E-03	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151117-28-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/18	2.43E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20151117-19-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/11/18	4.45E+02	-	-	5.78E-01	2.74E+00	-	<2.56E-01	7.02E-01	1.93E+01
増設	出口	-	化-20151117-26-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/18	-	-	-	4.87E-04	1.81E-03	-	3.63E-03	<5.79E-04	7.89E-04
増設	出口	-	化-20151117-28-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/18	-	-	-	<2.87E-04	4.09E-04	-	1.25E-02	7.95E-04	1.05E-03
増設	入口	-	56-20151117-19-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/11/18	-	-	2.15E+02	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151117-26-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/18	-	-	-	-	-	1.00E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20151117-28-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/18	-	-	-	-	-	9.59E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20151117-19-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/11/18	-	-	-	-	-	1.53E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20151119-13-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/20	1.98E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151119-17-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/20	2.01E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151119-13-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/20	-	-	-	3.43E-04	9.13E-04	-	1.23E-02	<6.39E-04	2.77E-03
増設	出口	-	化-20151119-17-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/20	-	-	-	2.79E-04	1.65E-03	-	6.41E-03	6.97E-04	9.92E-04
増設	入口	-	56-20151119-1-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/11/20	3.40E+02	-	-	5.83E-01	2.60E+00	-	2.20E-01	7.28E-01	3.31E+00
増設	出口	-	56-20151119-6-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/20	-	3.03E+02	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151119-13-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/20	-	-	<3.58E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151119-17-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/20	-	-	<2.86E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20151119-13-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/20	-	-	-	-	-	3.38E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20151119-17-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/20	-	-	-	-	-	8.12E-04	-	-	-
増設	出口	-	化-20151120-9-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/23	2.67E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-2015120-11-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/23	1.78E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-2015120-15-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/23	1.87E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-2015120-20-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/11/23	9.63E+02	-	-	5.26E-01	2.41E+00	-	2.43E-01	7.66E-01	8.17E-01
増設	出口	-	化-2015120-15-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/23	-	-	-	<2.59E-04	3.04E-04	-	8.98E-03	<6.53E-04	9.51E-04
増設	出口	-	化-2015120-11-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/23	-	-	-	<2.80E-04	1.38E-03	-	7.13E-03	<5.51E-04	1.35E-03
増設	出口	-	化-2015120-9-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/23	-	-	-	<3.01E-04	6.30E-04	-	8.62E-03	<6.22E-04	2.18E-03
増設	出口	-	化-2015120-15-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/23	-	-	<2.64E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-2015120-15-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/23	-	-	-	-	-	2.46E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-2015124-2-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/25	1.79E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-2015124-4-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/25	1.20E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-2015124-43-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/11/25	5.68E+02	-	-	5.06E-01	2.11E+00	-	2.07E-01	8.07E-01	2.14E-01
増設	出口	-	化-2015124-2-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/25	-	-	-	<3.55E-04	6.65E-04	-	7.62E-03	6.38E-04	2.06E-03
増設	出口	-	化-2015124-4-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/25	-	-	-	<2.35E-04	1.08E-03	-	5.30E-03	<5.68E-04	1.16E-03
増設	入口	-	56-2015124-43-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/11/25	-	-	2.66E+02	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-2015124-2-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/25	-	-	-	-	-	6.85E-04	-	-	-
増設	出口	-	化-2015124-4-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/25	-	-	-	-	-	4.16E-04	-	-	-
増設	入口	-	56-2015124-43-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/11/25	-	-	-	-	-	1.24E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-2015127-4-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/30	2.05E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-2015127-8-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2015/11/30	1.65E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-2015127-10-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2015/11/30	6.74E-03	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-2015127-5-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/11/30	8.26E+02	-	-	4.53E-01	2.08E+00	-	2.15E-01	7.04E-01	8.68E-02
増設	出口	-	化-2015127-4-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口A水	2015/11/30	-	-	-</						

ALPS種類	入口・出口	計画番号	依頼番号	試料採取場所大項目	分析計画名称	試料名称	試料採取日	全β結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム)結果 [Bq/cm3]	Sr-90結果 [Bq/cm3]	Cs-134結果 [Bq/cm3]	Cs-137結果 [Bq/cm3]	I-129結果 [Bq/cm3]	Ru-106結果 [Bq/cm3]	Sb-125結果 [Bq/cm3]	Co-60結果 [Bq/cm3]
増設	入口	-	56-20151228-23-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/12/30	-	-	5.31E+02	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20151228-23-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2015/12/30	-	-	-	-	-	3.25E-02	-	-	-
増設	出口	-	化-20160105-4-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2016/1/6	1.54E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20160105-8-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2016/1/6	1.20E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20160105-64-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2016/1/6	1.06E+03	-	-	7.26E-01	3.35E+00	-	4.08E-01	7.75E-01	4.33E-01
増設	出口	-	化-20160105-4-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2016/1/6	-	-	-	<2.64E-04	2.68E-04	-	6.93E-03	1.18E-03	8.93E-04
増設	出口	-	化-20160105-8-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2016/1/6	-	-	-	<2.37E-04	<1.65E-04	-	5.40E-03	6.71E-04	3.79E-04
増設	出口	-	化-20160105-8-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2016/1/6	-	-	<2.72E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20160105-4-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2016/1/6	-	-	<2.92E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20160105-4-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2016/1/6	-	-	-	-	-	3.41E-04	-	-	-
増設	出口	-	化-20160105-8-4	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2016/1/6	-	-	-	-	-	2.41E-03	-	-	-
増設	出口	-	化-20160107-2-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2016/1/8	1.67E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20160107-4-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2016/1/8	1.60E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20160107-16-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2016/1/8	2.14E+03	-	-	7.36E-01	3.29E+00	-	4.27E-01	7.93E-01	3.26E-01
増設	出口	-	化-20160107-2-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2016/1/8	-	-	<2.42E-04	3.53E-04	-	6.11E-03	5.65E-04	1.13E-03	
増設	出口	-	化-20160107-4-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2016/1/8	-	-	<3.37E-04	<1.97E-04	-	4.82E-03	<5.10E-04	6.07E-04	
増設	入口	-	56-20160108-24-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2016/1/11	2.99E+03	-	-	7.34E-01	3.38E+00	-	6.20E-01	9.67E-01	2.82E-01
増設	出口	-	化-20160108-14-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2016/1/11	-	-	<2.25E-04	2.00E-04	-	4.29E-03	7.52E-04	1.34E-03	
増設	出口	-	化-20160108-16-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2016/1/11	-	-	<2.32E-04	<2.00E-04	-	3.93E-03	6.24E-04	7.88E-04	
増設	出口	-	化-20160108-14-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2016/1/11	1.77E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20160108-16-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2016/1/11	1.20E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	-	56-20160108-24-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2016/1/11	-	-	1.47E+03	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20160108-14-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口B水	2016/1/11	-	-	-	-	-	6.72E-04	-	-	-
増設	出口	-	化-20160108-16-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2016/1/11	-	-	-	-	-	1.66E-03	-	-	-
増設	入口	-	56-20160108-70-0	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-入口水	2016/1/13	4.33E+02	-	-	1.80E-01	8.39E-01	-	2.17E-01	2.38E+00	8.00E-02
増設	出口	-	化-20160108-42-1	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2016/1/13	1.23E-02	-	-	<2.23E-04	<2.01E-04	-	3.12E-03	5.28E-04	9.74E-04
増設	出口	-	化-20160108-42-2	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2016/1/13	-	-	<3.21E-04	-	-	-	-	-	-
増設	出口	-	化-20160108-42-3	-	-	汚染水処理設備-増設多核種除去設備-系統水-ZA-出口C水	2016/1/13	-	-	-	-	-	2.18E-03	-	-	-
増設	入口	90	0000090-00001	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口C水	2016/1/15	0.01295	-	-	<0.000358	<0.0002105	-	0.002634	<0.0005067	0.0007149
増設	入口	92	0000092-00001	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/1/15	920.9	-	-	0.1695	0.7066	-	0.3064	3.102	0.121
増設	出口	90	0000090-00003	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口C水	2016/1/18	-	-	-	<0.0002349	<0.0001906	-	0.002268	<0.0005021	0.0007953
増設	出口	90	0000090-00002	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口C水	2016/1/18	0.008499	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	90	0000090-00004	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口C水	2016/1/18	-	-	-	-	-	0.003134	-	-	-
増設	入口	92	0000092-00002	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/1/18	975.5	-	-	0.1421	0.6797	-	0.3071	3.196	0.1066
増設	入口	92	0000092-00004	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/1/18	-	-	460.9	-	-	-	-	-	-
増設	入口	92	0000092-00005	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/1/18	-	-	-	-	-	0.0222	-	-	-
増設	出口	90	0000090-00005	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口C水	2016/1/28	0.01157	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	90	0000090-00006	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口C水	2016/1/28	-	-	<0.0002917	-	-	-	-	-	-
増設	出口	90	0000090-00007	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口C水	2016/1/28	-	-	-	-	-	0.001373	-	-	-
増設	入口	92	0000092-00006	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/1/28	3451	-	-	0.5533	2.524	-	0.7275	1.687	0.1709
増設	入口	92	0000092-00008	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/1/28	-	-	1700	-	-	-	-	-	-
増設	入口	92	0000092-00009	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/1/28	-	-	-	-	-	0.02193	-	-	-
増設	出口	306	0000306-00001	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口C水	2016/1/28	-	-	-	<0.000345	0.0001927	-	0.002849	<0.0004942	0.000762
増設	入口	92	0000092-00010	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/2/1	177400	-	-	10.43	49.46	-	22.4	52.77	13.66
増設	出口	306	0000306-00003	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口C水	2016/2/1	-	-	-	<0.0002247	<0.0001525	-	0.003424	<0.00054	0.0006173
増設	出口	306	0000306-00002	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口C水	2016/2/1	0.01062	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	92	0000092-00011	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/2/4	779.7	-	-	0.1803	0.9023	-	0.2951	2.653	0.1073
増設	入口	92	0000092-00013	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/2/4	-	-	312.3	-	-	-	-	-	-
増設	入口	92	0000092-00014	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/2/4	-	-	-	-	-	0.02158	-	-	-
増設	出口	306	0000306-00011	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口C水	2016/2/4	-	-	-	<0.0002109	<0.0001789	-	0.008978	0.002667	0.001749
増設	出口	306	0000306-00012	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口C水	2016/2/4	0.01906	-	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	306	0000306-00013	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口C水	2016/2/4	-	-	<0.0003861	-	-	-	-	-	-
増設	出口	306	0000306-00014	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口C水	2016/2/4	-	-	-	-	-	0.002407	-	-	-
増設	入口	92	0000092-00015	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/3/3	2046	-	-	0.449	1.963	-	0.4299	1.541	0.137
増設	出口	306	0000306-00015	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口A水	2016/3/3	0.01295	-	-	<0.0003716	<0.0001716	-	0.003687	<0.0005288	0.001288
増設	入口	92	0000092-00016	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/3/14	2147	-	-	0.3775	1.976	-	0.4759	1.528	0.134
増設	入口	92	0000092-00018	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/3/14	-	-	1225	-	-	-	-	-	-
増設	入口	92	0000092-00019	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/3/14	-	-	-	-	-	0.02213	-	-	-
増設	出口	306	0000306-00016	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口A水	2016/3/14	0.01298	-	-	<0.0002719	0.0002085	-	0.002328	<0.0005532	0.002969
増設	出口	306	0000306-00018	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口A水	2016/3/14	-	-	-	<0.0003601	-	-	-	-	-
増設	出口	306	0000306-00019	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口A水	2016/3/14	-	-	-	-	-	0.0004559	-	-	-
増設	出口	306	0000306-00017	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口A水	2016/3/15	-	339.1	-	-	-	-	-	-	-
増設	入口	92	0000092-00020	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/3/17	2667	-	-	0.459	2.196	-	0.6729	1.595	0.1431
増設	出口	306	0000306-00020	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口A水	2016/3/17	0.02307	-	-	<0.0003991	0.0003093	-	0.004966	0.0009712	0.002154
増設	入口	92	0000092-00021	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/3/17	0.02189	-	-	<0.0002239	0.0002701	-	0.005702	0.0009395	0.001564
増設	入口	92	0000092-00023	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/3/21	-	-	1321	-	-	-	-	-	-
増設	入口	92	0000092-00024	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-入口)(00)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-入口	2016/3/21	-	-	-	-	-	0.02223	-	-	-
増設	出口	306	0000306-00022	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口A水	2016/3/21	0.01507	-	-	<0.0002121	0.0002328	-	0.003273	<0.0005532	0.002959
増設	出口	306	0000306-00023	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-増設ALPS-ZA-出口A水	2016/3/21	-	354.5	-	-	-	-	-	-	-
増設	出口	306	0000306-00024	I:汚染水処理設備	増設多核種(ZA-出口A水、B水、C水、サンプルタンク水)(01)	I:汚染水処理設備-増設AL										