

ALPS種類	入口・出口	計画番号	依頼番号	試料採取場所大項目	分析計画名称	試料名称	試料採取日	全β 結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム) 結果 [Bq/cm3]	Sr-90 結果 [Bq/cm3]	Cs-134 結果 [Bq/cm3]	Cs-137 結果 [Bq/cm3]	I-129 結果 [Bq/cm3]	Ru-106 結果 [Bq/cm3]	Sb-125 結果 [Bq/cm3]	Co-60 結果 [Bq/cm3]
高性能	出口	-	-	-	-	HE-Fe-4E	2015/4/1	3.44E+01	-	5.87E-02	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	-	-	-	HE-Fe-4E	2015/4/2	-	-	7.40E-02	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	-	-	-	HE-Fe-4E	2015/4/3	6.63E+01	-	8.82E-02	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	-	-	-	HE-Fe-4E	2015/4/4	-	-	1.71E-01	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	-	-	-	HE-Fe-4E	2015/4/5	-	-	6.77E-01	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	H27-HE-入口-001	-	-	HE-入口水	2015/4/6	1.14E+05	-	4.33E+04	<1.34E+00	2.76E+00	-	1.13E+01	1.14E+01	6.75E-01
高性能	出口	-	-	-	-	HE-Fe-4E	2015/4/6	9.42E+02	-	1.14E+00	<4.93E-03	<3.98E-03	-	2.90E-01	4.75E-02	4.70E-03
高性能	出口	-	-	-	-	HE-Fe-4E	2015/4/7	-	-	8.95E-01	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	-	-	-	HE-Fe-4E	2015/4/8	-	-	1.60E-01	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	-	-	-	HE-Fe-4E	2015/4/9	-	-	1.53E-01	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	-	-	-	HE-Fe-4E	2015/4/10	-	-	8.44E-01	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	H27-HE-入口-002	-	-	HE-入口水	2015/4/13	6.92E+04	-	3.96E+04	1.58E+00	2.53E+00	-	8.84E+00	1.02E+01	<5.93E-01
高性能	出口	-	-	-	-	HE-C/S-4D	2015/4/13	-	-	3.60E-01	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	-	-	-	HE-C/S-4E	2015/4/13	3.29E+02	-	3.34E-01	<2.66E-03	<2.01E-03	-	9.69E-02	2.40E-02	9.25E-04
高性能	出口	-	-	-	-	HE-C/S-4E	2015/4/14	-	-	1.93E-02	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	-	-	-	HE-C/S-4E	2015/4/16	-	-	6.08E-03	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	-	-	-	HE-C/S-4D	2015/4/17	-	-	1.20E-02	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	-	-	-	HE-C/S-4E	2015/4/17	-	-	4.89E-03	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	-	-	-	HE-C/S-4E	2015/4/18	-	-	4.53E-03	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	-	-	-	HE-C/S-4D	2015/4/19	-	-	5.34E-04	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	H27-HE-入口-004	-	-	HE-入口水	2015/4/20	4.52E+03	-	2.31E+03	<2.63E-01	1.79E-01	3.93E-02	1.17E+00	1.62E+01	<9.14E-02
高性能	出口	-	-	-	-	HE-C/S-4E	2015/4/20	-	-	8.67E-01	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	-	-	-	HE-C/S-4D	2015/4/20	1.49E-01	-	7.73E-04	<6.50E-04	<3.59E-04	6.69E-03	2.83E-02	2.29E-03	1.22E-03
高性能	出口	-	化-20150422-37-0	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水-HE-C/S-4E(7塔目)	2015/4/23	-	-	9.71E-01	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150423-65-0	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水HE-入口水	2015/4/24	-	-	3.30E+03	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150427-1-0	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水-HE-C/S-4E(8塔目)	2015/4/28	-	-	5.08E-04	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150428-17-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)	2015/4/30	6.12E-02	-	-	<9.67E-04	<4.53E-04	-	1.93E-02	<1.27E-03	5.05E-03
高性能	入口	-	56-20150428-21-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-入口水	2015/4/30	4.53E+03	-	-	<2.42E-01	<1.52E-01	-	1.05E+00	1.63E+01	<7.67E-02
高性能	出口	-	化-20150428-17-2	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水HE-C/S-4E(8塔目)	2015/4/30	-	-	<4.79E-04	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150428-21-3	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水HE-入口水	2015/4/30	-	-	2.11E+03	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150508-15-0	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水HE-入口水	2015/5/9	-	-	4.09E+04	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150508-7-0	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(7塔目)	2015/5/9	-	-	4.00E-02	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150511-51-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-入口水	2015/5/12	4.67E+03	-	-	<2.12E-01	5.28E-01	-	1.09E+00	9.24E+00	<6.59E-02
高性能	入口	-	56-20150511-51-3	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-入口水(3)	2015/5/12	-	-	2.05E+03	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150511-3-0	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(7塔目)	2015/5/12	-	-	7.07E+00	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150511-51-4	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-入口水(4)	2015/5/12	-	-	-	-	-	2.99E-02	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150515-21-2	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(2)	2015/5/16	7.38E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150515-21-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)	2015/5/16	-	-	7.74E-04	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150515-22-2	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(2)	2015/5/17	3.21E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150515-22-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)	2015/5/17	-	-	1.51E-03	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150515-26-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)	2015/5/18	4.72E-01	-	-	<8.25E-04	<3.39E-04	-	1.35E-02	1.78E-03	2.67E-03
高性能	入口	-	56-20150515-54-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-入口水	2015/5/18	6.19E+03	-	-	<9.60E-02	2.44E-01	-	1.38E+00	7.05E+00	2.73E-02
高性能	入口	-	56-20150515-54-3	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-入口水(3)	2015/5/18	-	-	3.69E+03	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150515-26-2	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(2)	2015/5/18	-	-	2.60E-03	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150515-26-3	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(3)	2015/5/18	-	-	-	-	-	4.36E-03	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150515-54-4	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-入口水(4)	2015/5/18	-	-	-	-	-	3.57E-02	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150518-1-2	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(2)	2015/5/19	7.41E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150518-1-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)	2015/5/19	-	-	1.16E-02	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150519-1-2	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(2)	2015/5/20	7.65E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150519-1-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)	2015/5/20	-	-	7.12E-02	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150522-20-0	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(7塔目)	2015/5/23	-	-	1.56E+00	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150522-70-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-入口水(1)	2015/5/25	6.42E+03	-	-	<9.91E-02	2.19E-01	-	1.42E+00	7.86E+00	<3.98E-02
高性能	入口	-	56-20150522-70-3	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-入口水(3)	2015/5/25	-	-	3.50E+03	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150522-25-0	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(7塔目)	2015/5/25	-	-	6.63E+00	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150522-70-4	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-入口水(4)	2015/5/25	-	-	-	-	-	2.99E-02	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150528-8-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(1)	2015/5/29	1.26E+00	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150528-8-2	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(2)	2015/5/29	-	-	5.28E-03	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150529-31-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(1)	2015/5/30	9.89E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150529-31-2	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(2)	2015/5/30	-	-	5.68E-04	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150529-32-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(1)	2015/5/31	2.70E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150529-32-2	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(2)	2015/5/31	-	-	1.12E-03	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150529-37-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(1)	2015/6/1	9.30E-01	-	-	<2.67E-04	<1.61E-04	-	1.63E-02	2.26E-03	7.64E-04
高性能	入口	-	56-20150529-19-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-入口水(1)	2015/6/1	6.10E+03	-	-	<9.51E-02	2.20E-01	-	1.45E+00	7.29E+00	<2.32E-02
高性能	入口	-	56-20150529-19-3	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-入口水(3)	2015/6/1	-	-	3.61E+03	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150529-37-2	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(2)	2015/6/1	-	-	4.50E-03	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150529-37-3	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(3)	2015/6/1	-	-	-	-	-	8.02E-03	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150529-19-4	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-入口水(4)	2015/6/1	-	-	-	-	-	2.99E-02	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150601-1-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(1)	2015/6/2	3.06E+00	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150601-1-2	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(2)	2015/6/2	-	-	1.06E-02	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150602-1-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(1)	2015/6/3	4.25E+00	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150602-1-2	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(2)	2015/6/3	-	-	2.00E-02	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150603-8-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(1)	2015/6/4	5.24E+00	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150603-8-2	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(8塔目)(2)	2015/6/4	-	-	4.33E-02	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150605-24-1	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-入口水(1)	2015/6/8	6.07E+03	-	-	<9.62E-02	2.91E-01	-	1.13E+00	7.56E+00	<2.63E-02
高性能	入口	-	56-20150605-24-3	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-入口水(3)	2015/6/8	-	-	3.55E+03	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150605-22-2	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(7塔目)(2)	2015/6/8	-	-	9.29E-02	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150608-6-2	-	-	汚染水処理設備-高性能ALPS-系統水 HE-C/S-4E(7塔目)(2)	2015/6/10	-	-	3.77E-01	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20150611-3-2	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4E(7塔目)(2)	2015/6/12	-	-	8.41E-01	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150612-6-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(1)	2015/6/15	6.01E+03	-	-	<9.38E-02	1.83E-01	-	1.45E+00	7.50E+00	<2.02E-02
高性能	入口	-	56-20150612-6-2	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(2)	2015/6/15	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150612-6-3	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(3)	2015/6/15	-	-	3.36E+03	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150612-6-4	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(4)	2015/6/15	-	-	-	-	-	2.92E-02	-	-	-

ALPS種類	入口・出口	計画番号	依頼番号	試料採取場所大項目	分析計画名称	試料名称	試料採取日	全β 結果 [Bq/cm3]	3H(トリチウム) 結果 [Bq/cm3]	Sr-90 結果 [Bq/cm3]	Cs-134 結果 [Bq/cm3]	Cs-137 結果 [Bq/cm3]	I-129 結果 [Bq/cm3]	Ru-106 結果 [Bq/cm3]	Sb-125 結果 [Bq/cm3]	Co-60 結果 [Bq/cm3]
高性能	入口	-	56-20150716-1-0	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水	2015/7/17	-	-	1.55E+02	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150721-45-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(1)	2015/7/22	3.16E+02	-	-	9.86E-01	3.84E+00	-	4.01E-01	7.72E-01	4.62E-01
高性能	入口	-	56-20150721-45-3	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(3)	2015/7/22	-	-	1.88E+02	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150723-2-0	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水	2015/7/24	-	-	2.30E+02	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150724-29-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(1)	2015/7/27	6.43E+02	-	-	9.76E-01	3.80E+00	-	3.65E-01	7.78E-01	2.97E-01
高性能	入口	-	56-20150724-29-3	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(3)	2015/7/27	-	-	3.70E+02	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150728-1-0	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水	2015/7/29	-	-	4.49E+02	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150730-13-0	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水	2015/7/31	-	-	4.78E+02	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150731-17-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(1)	2015/8/3	9.72E+02	-	-	7.86E-01	3.19E+00	-	3.98E-01	7.23E-01	2.08E-01
高性能	入口	-	56-20150731-17-3	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(3)	2015/8/3	-	-	5.54E+02	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	化-20150731-17-2	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水4A(8塔目)X2)	2015/8/3	-	-	7.71E-01	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150731-17-4	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(4)	2015/8/3	-	-	-	-	-	2.52E-02	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150807-50-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(1)	2015/8/10	4.29E+03	-	-	6.42E-02	2.66E-01	-	6.20E-01	9.99E-01	1.63E-01
高性能	入口	-	56-20150807-50-3	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(3)	2015/8/10	-	-	2.60E+03	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150814-1-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(1)	2015/8/17	1.59E+03	-	-	4.62E-01	2.08E+00	-	5.45E-01	4.66E+00	2.31E-01
高性能	入口	-	56-20150814-1-3	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(3)	2015/8/17	-	-	8.71E+02	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150824-4-3	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(3)	2015/8/25	-	-	7.18E+02	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20150824-4-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(1)	2015/8/25	1.30E+03	-	-	4.83E-01	2.01E+00	-	5.35E-01	4.79E+00	2.34E-01
高性能	出口	-	化-20151001-39-0	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)	2015/10/2	6.12E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151002-18-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X1)	2015/10/5	-	-	-	<2.19E-04	<1.84E-04	1.71E-02	2.47E-02	2.38E-03	6.16E-03
高性能	出口	-	化-20151002-18-2	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X2)	2015/10/5	8.48E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20151002-53-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(1)	2015/10/5	5.14E+02	-	-	5.41E-01	2.26E+00	-	3.74E-01	1.08E+00	1.41E-01
高性能	入口	-	56-20151002-53-3	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(3)	2015/10/5	-	-	2.26E+02	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151002-18-3	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X3)	2015/10/5	-	-	<2.63E-04	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151006-12-0	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)	2015/10/7	1.41E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151008-4-0	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)	2015/10/9	1.32E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151009-1-0	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X2)	2015/10/9	-	-	<2.91E-04	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151009-21-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X1)	2015/10/12	-	-	<2.66E-04	<2.15E-04	1.40E-02	3.49E-02	2.02E-03	7.38E-03	
高性能	出口	-	化-20151009-21-2	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X2)	2015/10/12	1.22E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20151009-36-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(1)	2015/10/12	4.93E+02	-	-	5.75E-01	2.51E+00	-	3.94E-01	1.19E+00	1.42E-01
高性能	出口	-	化-20151009-21-3	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X3)	2015/10/12	-	-	<3.34E-04	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151027-15-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X1)	2015/10/28	8.00E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151027-15-2	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X2)	2015/10/28	-	-	<3.60E-04	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151029-3-0	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)	2015/10/30	6.04E-02	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151030-16-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X1)	2015/11/2	-	-	<4.90E-04	<2.21E-04	<1.20E-02	2.28E-02	2.13E-03	6.46E-03	
高性能	出口	-	化-20151030-16-2	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X2)	2015/11/2	1.61E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20151030-38-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(1)	2015/11/2	1.85E+02	-	-	3.34E-01	1.41E+00	-	2.05E-01	1.19E+00	9.13E-02
高性能	入口	-	56-20151030-38-3	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(3)	2015/11/2	-	-	8.96E+01	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151030-16-3	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X3)	2015/11/2	-	-	5.59E-04	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151112-7-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X1)	2015/11/13	2.07E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151112-7-2	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X2)	2015/11/13	-	-	5.11E-04	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151113-1-0	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)	2015/11/14	1.37E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151113-2-0	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)	2015/11/15	1.29E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151113-5-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X1)	2015/11/16	1.94E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151113-5-2	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X2)	2015/11/16	-	-	8.38E-04	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151218-18-0	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)	2015/12/19	2.54E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	-	56-20151218-30-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(1)	2015/12/21	9.37E+01	-	-	3.61E-01	1.65E+00	-	2.06E-01	1.47E+00	1.20E-01
高性能	入口	-	56-20151218-30-3	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-入口水(3)	2015/12/21	-	-	4.17E+01	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151218-22-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X1)	2015/12/21	-	-	<4.39E-04	<3.27E-04	<1.28E-02	3.02E-02	2.84E-03	8.23E-03	
高性能	出口	-	化-20151218-22-2	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X2)	2015/12/21	2.31E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151218-22-3	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X3)	2015/12/21	-	-	<5.64E-04	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151222-24-0	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)	2015/12/23	3.09E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20160106-5-0	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)	2015/12/23	-	-	1.06E-03	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151224-19-1	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X1)	2015/12/25	5.56E-01	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	-	化-20151224-19-2	-	-	汚染水処理設備-高性能多核種除去設備-系統水 HE-C/S-4D(8塔目)X2)	2015/12/25	-	-	3.26E-03	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	269	0000269-00001	I:汚染水処理設備	高性能多核種(HE-C/S-4A, 4B, 4C, 4D, サンプルタンク水(8塔目))X(01)	I:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-C/S-4D(8塔目)X(1)	2016/1/16	0.05194	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	269	0000269-00002	I:汚染水処理設備	高性能多核種(HE-C/S-4A, 4B, 4C, 4D, サンプルタンク水(8塔目))X(01)	I:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-C/S-4D(8塔目)X(2)	2016/1/16	-	-	0.000503	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	72	0000072-00001	I:汚染水処理設備	高性能多核種(HE-C/S-4A, 4B, 4C, 4D, サンプルタンク水(8塔目))X(00)	I:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-C/S-4D(8塔目)X(1)	2016/1/18	0.07377	-	-	<0.0002663	<0.0001824	0.01673	0.01491	0.002513	0.005729
高性能	出口	72	0000072-00002	I:汚染水処理設備	高性能多核種(HE-C/S-4A, 4B, 4C, 4D, サンプルタンク水(8塔目))X(00)	I:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-C/S-4D(8塔目)X(2)	2016/1/18	-	-	0.001139	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	79	0000079-00002	I:汚染水処理設備	高性能多核種(HE-入口)X(00)	I:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-入口X(3)	2016/1/18	-	-	26.72	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	79	0000079-00003	I:汚染水処理設備	高性能多核種(HE-入口)X(00)	I:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-入口X(1)	2016/1/18	61.97	-	-	1.54	-	-	-	-	-
高性能	出口	269	0000269-00003	I:汚染水処理設備	高性能多核種(HE-C/S-4A, 4B, 4C, 4D, サンプルタンク水(8塔目))X(01)	I:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-C/S-4D, サンプルタンク水(8塔目))X(1)	2016/1/20	0.1162	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	269	0000269-00004	I:汚染水処理設備	高性能多核種(HE-C/S-4A, 4B, 4C, 4D, サンプルタンク水(8塔目))X(01)	I:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-C/S-4D, サンプルタンク水(8塔目))X(2)	2016/1/20	-	-	0.002201	-	-	-	-	-	-
高性能	出口	269	0000269-00005	I:汚染水処理設備	高性能多核種(HE-C/S-4A, 4B, 4C, 4D, サンプルタンク水(8塔目))X(01)	I:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-C/S-4D(8塔目)	2016/1/26	0.3734	-	-	-	-	-	-	-	-
高性能	入口	79	0000079-00004	I:汚染水処理設備	高性能多核種(HE-入口)X(00)	I:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-入口X(1)	2016/1/27	84.61	-	-	0.3791	1.788	-	0.1599	1.799	0.08603
高性能	入口	79	0000079-00006	I:汚染水処理設備	高性能多核種(HE-入口)X(00)	I:汚染水処理設備-高性能ALPS-HE-入口X(3)	201									