

放水立坑（上游水槽）上游海水配管水分析結果

概要	分析値	－	（ Bq/L ）	（ 確認小於1,500Bq/L ）
	計算比較	－	※2	

輻射能量分析 氚

核種	採集日期時間	分析結果		
		分析値 （ Bq/L ）	不確定度 ※1 （ Bq/L ）	檢測極限值 （ Bq/L ）
H-3	2025/08/25 11:59	ND	－	5.2E+00

・ 〇.〇E±〇意指〇.〇×10^{±〇}。
（ 範例 ） 3.1E+01為3.1×10¹讀作31，3.1E+00為3.1×10⁰讀作3.1，3.1E-01為3.1×10⁻¹讀作0.31。
※1 「不確定度」意指分析資料的精度。
「不確定度」以「擴充不確定度：擴充係數k=2」算出。
※2 計算値：根據測量、確認用設備所分析的氚濃度與ALPS處理水、海水之流量比進行計算所求得の値。